



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
REGON: 001281053, NIP: 573 22 99 604

Dział Zamówień Publicznych
tel./fax: (34) 367 36 74, 367 37 53, www.szpitalparkitka.com.pl e-mail: szp@data.pl

Częstochowa, dnia 09.09.2019 r.

Znak sprawy: DEZ.26.084.2019 r.

L. dz. 3461/2019 r.

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem I i II etapu robót budowlanych w celu przebudowy pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze w budynku „B” i „E” w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie 3 sal operacyjnych wraz z niezbędną modernizacją Sali wybudzeń i Oddziału Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi wraz z zakupem wyposażenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie” .

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 1

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, przedstawia treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu przed upływem połowy wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE 1

Na udostępnionym przez Zamawiającego rzucie, zaznaczono do wykonania 9 sal operacyjnych. Proszę o potwierdzenie iż w zakres robót do wykonania wchodzi zakup i montaż stołów operacyjnych, lamp operacyjnych oraz kolumn anestezyjologicznych na w/w sale operacyjne.

Odpowiedz:

Zamawiający w SIWZ zaznaczył, że realizacja przedmiotu umowy dotyczy 9 sal operacyjnych. Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania robót budowlanych określonych w SIWZ tj.:

zakres opracowania powinien uwzględniać modernizację i przebudowę pomieszczeń II piętra w budynku „B” i „E” Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118. Powierzchnia przeznaczona do przebudowy i modernizacji to w przybliżeniu:

I etap – sala wybudzeń: 399,19 m², II etap – utworzenie 3 sal operacyjnych: 334,74 m²

II etap – Oddział Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi – 755,66 m²

PYTANIE 2

Proszę o wskazanie wymaganych parametrów stołów operacyjnych.

Odpowiedz:

Zamawiający nie wymaga wyposażenia modernizowanego obszaru w stoły operacyjne. Zakup stołów operacyjnych do sal bloku operacyjnego będzie realizowany przez Zamawiającego w odrębnym postępowaniu zakupowym. Zamawiający wymaga wykonania przyłączy instalacyjnych do stołów operacyjnych, które będą zakupione na etapie realizacji prac budowlanych. W przypadku ewentualnych opóźnień dostawy stołów operacyjnych dla obszaru w którym będą wykonywane prace budowlane, Zamawiający będzie wymagał dokończenia prac budowlanych związanych z instalacją stołów po ich dostarczeniu.

PYTANIE 3

Proszę o wskazanie wymaganych parametrów lamp operacyjnych.

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga wyposażenia projektowanego obszaru w lampy operacyjne i zabiegowe w ilości zgodnej z opracowanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego/Użytkownika projektem technologii medycznej. Zamawiający będzie wymagał zastosowania lamp o parametrach, które pozwolą na realizację najszerszego katalogu procedur medycznych, które wykonywane są na blokach operacyjnych. Zamawiający będzie oczekiwał wyposażenia w lampy operacyjne/zabiegowe będące w dystrybucji na terenie Polski po przedstawieniu przez Wykonawcę katalogów różnych producentów i akceptacji przez Zamawiającego proponowanych modeli o określonych parametrach.

PYTANIE 4

Proszę o wskazanie wymaganych parametrów kolumn anestezyjologicznych.

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga wyposażenia projektowanego Obszaru bloku operacyjnego w kolumny anestezyjologiczne oraz chirurgiczne na ramionach pozwalających ich swobodną regulację, dodatkowo w salach operacyjnych mają znajdować się alternatywne ściennie punkty poboru gazów medycznych i przyłączy elektrycznych dla możliwości przyłączenia wykorzystywanej na bloku aparatury medycznej. Zastosowane rozwiązania mają zostać uwzględnione w projekcie technologii medycznej i zaakceptowane przez Zamawiającego/Użytkownika.

W obszarze sal wybudzeń zamawiający wymaga wyposażenia i opracowania m.in. projektu technologii medycznej z zakresu zastosowania kolumn/mostów/paneli gazów medycznych uwzględniające podział stanowiska wybudzeniowego na stronę „suchą” i „mokrą”, wskazane rozwiązania mają zostać uzgodnione z Zamawiającym/ Użytkownikiem.

W obszarze Oddziału Zamawiający wymaga wyposażenia i opracowania m.in. projektu technologii medycznej z zakresu zastosowania kolumn/mostów/paneli gazów medycznych dla sal łóżkowych, gabinetów zabiegowych oraz innych pomieszczeń wymagających ich posiadania, wskazane rozwiązania mają zostać uzgodnione z Zamawiającym/Użytkownikiem.

PYTANIE 5

W dokumentacji SIWZ Zamawiający wskazuje iż „podłączenie wykonanego systemu p/poż. do centrali głównej wykona firma związana umową ze Szpitalem w zakresie konserwacji systemu p/poż. A wszelkie koszty z tym związane pokryje Wykonawca”. Proszę o wskazanie w/w firmy.

Odpowiedz:

Biurow Usług Specjalistycznych „Mastif – System” , ul. Skalskiego 2/31, 42-500 Będzin.

PYTANIE 6

Proszę o potwierdzenie iż po podpisaniu umowy, Szpital udostępni Wykonawcy całość obszaru objętego postępowaniem.

Odpowiedz:

Zamawiający udostępni obszar objęty postępowaniem z uwzględnieniem etapowania robót. Zamawiający w pierwszej kolejności udostępni obszar konieczny do wykonania robót I etapu a po zakończeniu robót udostępni obszar konieczny do wykonania robót II etapu.

PYTANIE 7

Proszę o potwierdzenie iż w zakres prac do wykonania wchodzi dostawa i montaż tylko wyposażenia wymienionego w PFU oraz SIWZ, czyli: biurka, fotele obrotowe, regały 1-1,4 m, szafy na akta i dokumenty, kosze, dozowniki mydła, pojemniki na papier, stoliki, krzesła, czajniki, ekspresy do kawy, szafki podblatowe, kuchenki mikrofalowe, lodówki kuchenne, szafki wiszące do zabudowy, umywalki nabladowe, zlewozmywaki, stoły zabiegowe, kozetki, wózki zabiegowe, szafki zabiegowe, pojemniki na odpady, szafy na narzędzia i leki, lampy bezcieniowe, negatoskopy, stojaki na kroplówki, zegary, wieszaki, lodówki medyczne, dozowniki środka dezynfekującego, lada recepcyjna, regały magazynowe, parawany, łóżka elektryczne, materace, szafy ubraniowe, TV, szafki przyłóżkowe, umywalki, płuczki dezynfekcyjne, zlewy, umywalka dla niepełnosprawnych, miski ustępowe, miska ustępowa dla niepełnosprawnych, brodziki, pisuar, krzesła prysznicowe, pochwyt dla niepełnosprawnych, myjnie lekarskie, stoły operacyjne, lampy operacyjne, kolumny anestezyjologiczne oraz panele gazów medycznych.

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga do wykonania dostawę i montaż wyposażenia wymienionego w PFU i SIWZ z wyłączeniem łóżek elektrycznych, materacy, TV, szafki przyłóżkowe, płuczki dezynfekcyjne.

PYTANIE 8

Proszę o podanie wymaganych parametrów łóżek stołów zabiegowych.

Odpowiedz:

Na etapie wykonywania projektu w tym technologii medycznej Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie zastosowanych rozwiązań.

PYTANIE 9

Proszę o podanie wymaganych parametrów łóżek szpitalnych.

Odpowiedz:

Na etapie wykonywania projektu w tym technologii medycznej Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację Zamawiającego w zakresie zastosowanych rozwiązań.

PYTANIE 10

Proszę o potwierdzenie, iż na etapie składania ofert, Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale Podwykonawcy, wystarczy, że w formularzu ofertowym wskaże, część (zakres zamówienia) jaką zamierza zlecić Podwykonawcy, bez wskazywania i podawania nazwy firmy Podwykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiający potwierdza, że na etapie składania ofert, Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale Podwykonawcy, wystarczy, że w Formularzu Oferty wskaże, część (zakres zamówienia) jaką zamierza zlecić Podwykonawcy, bez wskazywania i podawania nazwy firmy Podwykonawcy.

Na podstawie art. 36a ustawy Prawo zamówień publicznych oraz § 20 ust. 12 SIWZ cyt. „Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są już znane w terminie składania ofert oraz procentowej części, jaka ewentualnie zostanie zlecona podwykonawcom”.

PYTANIE 11

Proszę o wyjaśnienie, czy na etapie realizacji zamówienia, Wykonawca może zawrzeć umowę o podwykonawstwo z każdym Podwykonawcą po akceptacji Zamawiającego, czy tylko z tym, którego część zamówienia (jakie zamierzał zlecić osobom trzecim) wskazał na etapie postępowania przetargowego ?

Odpowiedz:

Zgodnie z SIWZ i przepisami Prawa Zamówień Publicznych.

PYTANIE 12

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający wskaże punkty poboru mediów.

Odpowiedz:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 13

Proszę o potwierdzenie, iż w okresie gwarancji wszystkie koszty związane z wymianą lub naprawą urządzeń/części, które uległy uszkodzeniu/zniszczeniu na skutek eksploatacji zostaną wymienione lub naprawione na koszt Zamawiającego.

Odpowiedz:

W okresie gwarancyjnym wszystkie koszty związane z wymianą lub naprawą urządzeń/części, które uległy awarii/ uszkodzeniu są po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 14

Proszę o potwierdzenie, iż konserwację instalacji, urządzeń i utrzymanie obiektu, Zamawiający zapewni poprzez własny wykwalifikowany Personel Techniczny.

Odpowiedz:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 15

Proszę o informację, czy do oferty należy załączyć oświadczenie z przeprowadzonej wizji lokalnej.

Odpowiedz:

Do złożenia oferty nie jest konieczne oświadczenie z przeprowadzonej wizji lokalnej.

PYTANIE 16

Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający zgodzi się na fakturowanie częściowe robót raz w miesiącu lub raz na dwa miesiące?

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ i umowy.

PYTANIE 17

Proszę o zmianę zapisu umowy §6 pkt 3 z 60 dni na 30 dni.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami SIWZ i umowy.

PYTANIE 18

Proszę o odpowiedź, czy Inwestor przewiduje wykonanie systemu integracji sal operacyjnych, powyższe nie wynika z PFU załączonego do SIWZ

Odpowiedz:

Zamawiający nie przewiduje zintegrowanego systemu zarządzania salami operacyjnymi.

PYTANIE 19

Proszę o odpowiedź, czy Inwestor potwierdza, że śluzy sanitarne wejścia na blok operacyjny są wyłącznie w części istniejącej bloku operacyjnego. Istniejące śluzy szatniowo-sanitarne przy zwiększonej ilości sal operacyjnych mogą okazać się zbyt małe powierzchniowo.

Odpowiedz:

Zamawiający potwierdza.

PYTANIE 20

Proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie ilości łóżek w sali wybudzeniowej w związku z niespełnieniem w koncepcji warunku powierzchniowego dla jednego łóżka.

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ilości łóżek w Sali wybudzeniowej.

PYTANIE 21

W §3 pkt 1 Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę kosztorysu szczegółowego w terminie 7 dni od podpisania umowy. Kosztorysy szczegółowe tworzone są na podstawie projektu. W zakres prac objętych postępowaniem wchodzi wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nie jest możliwe aby w ciągu 7 dni wykonać projekt co jednocześnie wyklucza złożenie Zamawiającemu w tym terminie kosztorysu szczegółowego. W związku z powyższym proszę o usunięcie zapisu dotyczącego dostarczenia kosztorysu szczegółowego z umowy.

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu złożenia kosztorysu szczegółowego na 7 dni po akceptacji przez Zamawiającego projektu wykonawczego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem podziału na wielobranżowe roboty budowlane określone w SIWZ.

PYTANIE 22

Proszę również o usunięcie z umowy pkt 3 §3 lub doprecyzowanie, czy Zamawiający poprzez sformułowanie rzut pomieszczeń i plan użytkowania rozumie wstępny rzut zamieszczony w PFU oraz plan wykonany na jego podstawie?

Odpowiedz:

Zamawiający poprzez sformułowanie rzut pomieszczeń rozumie wstępny rzut zamieszczony w PFU oraz plan wykonany na jego podstawie.

PYTANIE 23

Czy Inwestor dysponuje archiwalną dokumentacją projektową?

Odpowiedz:

Zamawiający posiada i może udostępnić podkłady w formacie *PDF i *DWG mogące posłużyć jako baza do opracowania wstępnego rozmieszczenia oraz funkcji modernizowanych pomieszczeń. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan i aktualność udostępnionej dokumentacji oraz nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania inwentaryzacji na potrzeby realizacji przedmiotu umowy.

PYTANIE 24

Stropy Ackermanna w adaptowanych salach łóżkowych były projektowane zgodnie z PN-82/B-2003 na obciążenie technologiczne 2,0kN/m². Dla sal operacyjnych obciążenie wynosi min 3,5kN/m². Czy inwestor jest w posiadaniu ekspertyzy nośności stropów Ackermanna?

Odpowiedz:

Zamawiający nie posiada ekspertyzy nośności stropów Ackermanna.

PYTANIE 25

Czy w przypadku konieczności wzmocnienia stropów Ackermanna w salach operacyjnych zostanie zapewniony dostęp do dołu stropu na niższej kondygnacji? Prace wykonywane będą wiązały się konieczności wyłączenia tych pomieszczeń na okres min 2 tyg.

Odpowiedz:

Zamawiający udostępni dodatkowe pomieszczenia niezbędne do wykonania robót budowlanych w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

PYTANIE 26

Montaż urządzeń medycznych do stropu nad przebudowywaną częścią. Montaż kolumn medycznych na suficie do stropu Ackermanna wymaga dostępu do pomieszczeń na wyższej kondygnacji (montaż poprzez strop) lub montażu do pod-konstrukcji poniżej stropu. (Prace wykonywane będą wiązały się konieczności wyłączenia na okres min 2tyg. tych pomieszczeń). W przypadku dodatkowej podkonstrukcji pod kolumny zostanie zaniżona wysokość w salach.

Czy Inwestor zapewni dostęp do pomieszczeń nad salami operacyjnymi intensywnej terapii, wybudzeniowej itp. w celu umożliwienia montażu urządzeń.

Odpowiedz:

Zamawiający udostępni dodatkowe pomieszczenia niezbędne do wykonania robót budowlanych w zakresie realizacji przedmiotu umowy

PYTANIE 27

Czy Inwestor jest w posiadaniu ekspertyzy dotyczącej stropów Akerman potwierdzającej, że posiadają odporność REI60? Typowe stropy Ackermana posiadają odporność REI30.

Odpowiedz:

Zamawiający nie posiada ekspertyzy dotyczącej stropów Akermana potwierdzającej, że posiadają konkretną odporność ogniową. Zamawiający posiada ekspertyzę pożarową budynków, w których modernizowane będą pomieszczenia w zakresie realizacji przedmiotu umowy na podstawie której konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie postanowień w niej zawartych.

PYTANIE 28

Czy na etapie składania ofert należy przewidzieć konieczność dodatkowego zabezpieczenia stropów ze względów p.poż.

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania obszaru w zakresie realizacji umowy zgodnie z postanowieniami ekspertyzy p.poż. Zamawiający dołącza do SIWZ ekspertyzę p.poż.

PYTANIE 29

Jakie jest ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej?

Odpowiedz: Ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej wynosi ok. 4 atm.

PYTANIE 30

Jakie są parametry zasilania instalacji centralnego ogrzewania i ciepła wentylacyjnego?

Odpowiedz:

Zasilanie jest jednakowe dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepła wentylacyjnego i wynosi maks. 65/50 stopni Celsjusza i ciśnienie od 4.5 do 5.5.

PYTANIE 31

Czy Szpital zapewnia pokrycie mocy dla instalacji c.o. i c.went dla planowanej inwestycji?

Odpowiedz:

Zamawiający zapewnia pokrycie mocy dla instalacji c.o. i c. went dla planowanej inwestycji.

PYTANIE 32

Proszę o podanie czy Szpital posiada centralną parę do zasilania nawilżaczy dla potrzeb klimatyzacji, czy należy zastosować indywidualne nawilżacze parowe zasilane energią elektryczną?

Odpowiedz:

Należy zastosować indywidualne nawilżacze parowe zasilane energią elektryczną.

PYTANIE 33

Czy Szpital posiada sieci ciepła technologicznego zasilającego nagrzewnice, jeśli nie to w oparciu o jakie źródło ciepła będzie możliwość przygotowania odpowiedniego medium?

Odpowiedz:

Zamawiający posiada sieci ciepła technologicznego zasilającego nagrzewnice

PYTANIE 34

Jakimi źródłami zasilania instalacji gazów medycznych dysponuje szpital?

Odpowiedz:

Zamawiający dysponuje butlami gazowymi, rozprężalnią tlenu i podtlenu azotu

PYTANIE 35

Czy istniejące źródła zasilania instalacji gazów medycznych posiadają wystarczającą na potrzeby przebudowy Szpitala wydajność?

Odpowiedz:

Zamawiający potwierdza. Istniejące źródła zasilania instalacji gazów medycznych posiadają wystarczającą wydajność na potrzeby przedmiotowej modernizacji.

PYTANIE 36

Czy istniejące źródła zasilania instalacji gazów medycznych odpowiadają obecnie obowiązującym przepisom - norma PN-EN 737-3?

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza. Spełniają wymagania.

PYTANIE 37

W świetle Dyrektywy 93/42/EEC oraz zgodnie z przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679, z późniejszymi zmianami) instalacje gazów medycznych są wyrobem medycznym klasy IIB. W myśl Dyrektywy każda wytworzona instalacja gazów medycznych, jako wyrób medyczny powinna zostać oznakowana obowiązkowym znakiem CE. Czy w związku z tym, Zamawiający wymaga od uczestników procesu wytwarzania wyrobu medycznego, to jest Projektanta i Wykonawcy instalacji gazów medycznych posiadania certyfikatu EN ISO 13485?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania instalacji gazów medycznych, która będzie spełniać obowiązujące przepisy, normy i uwarunkowania prawne.

PYTANIE 38

Czy w projektowanym Bloku Operacyjnym będą wykonywane operacje laparoskopowe? Jeżeli tak, czy nie należałoby zaprojektować i wykonać instalacji dwutlenku węgla?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga zaprojektowania instalacji dwutlenku węgla jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy.

PYTANIE 39

Zamawiający zaleca, aby przewidzieć zwiększoną rezerwę mocy chłodniczej dla modernizowanych Oddziałów. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo konieczności wykonania niezależnego zasilania projektowanego agregatu chłodniczego bezpośrednio ze stacji trafo. Prosimy o określenie szacunkowej długości takiej linii kablowej.

Odpowiedz: Szacunkowa długość linii kablowej do stacji trafo to 65 m.

PYTANIE 40

Czy Zamawiający zapewnia pokrycie zwiększonej mocy szczytowej ze stacji trafo rzędu 150 kW?

Odpowiedz:

Zamawiający zapewnia pokrycie zwiększonej mocy szczytowej ze stacji trafo. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że konieczne będzie zaprojektowanie i wykonanie nowej rozdzielni w budynku B.

PYTANIE 41

Czy Zamawiający zapewnia pokrycie mocy rezerwowanej z agregatu dla modernizowanego zakresu rzędu 50...80 kW?

Odpowiedz:

Zamawiający nie posiada agregatu z autostartem, konieczne jest zaprojektowanie i zainstalowanie nowego agregatu dla modernizowanego obszaru.

PYTANIE 42

Czy istniejące agregaty prądotwórcze zapewniają automatyczny „START” w przypadku zaniku napięcia w rozdzielniczy zasilającej Blok Operacyjny?

Odpowiedz:

Istniejące agregaty prądotwórcze nie zapewniają automatycznego startu. Zamawiający posiada zasilacze UPS dedykowane dla istniejących sal operacyjnych z możliwością utrzymania mocy rezerwowej do 30 min.

PYTANIE 43

Czy istniejące agregaty prądotwórcze zapewniają podanie napięcia w ciągu 15 s po zaniku napięcia?

Odpowiedz:

Istniejące agregaty prądotwórcze nie zapewniają podania napięcia w ciągu 15 s po zaniku napięcia

PYTANIE 44

Zgodnie z załączonym PFU w ramach realizacji zadania inwestycyjnego wykonawca inwestycji powinien uwzględnić zalecenia z ekspertyzy pożarowej zatwierdzonej przez KW PSP w Katowicach z 2006 r.

Od 2006 r do 2019 r. przepisy dotyczące ochrony ppoż budynków zmieniły się parokrotnie. Czy w związku z tym należy opracować nową ekspertyzę ppoż i uzyskać nową decyzję KW PSP? Czy też Inwestor posiada **aktualną** ekspertyzę pożarowo-techniczną dotyczącą przebudowywanego obiektu?

Odpowiedz:

Zamawiający posiada ekspertyzę p.pož. z 2012 roku w oparciu o postanowienie KW PSP w Katowicach. W przypadku pojawienia się zmian w przepisach w zakresie ekspertyzy należy stosować się do aktualnych przepisów ogólnych i rozporządzeń.

PYTANIE 45

Zgodnie z załączonym PFU sufity podwieszane można zastosować tylko w korytarzach i magazynach. Czy Inwestor dopuszcza osłonięcie instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, elektrycznej, niskich prądów i gazów medycznych na suficie w salach operacyjnych, poznieczuleniowych – szczelnym stropem podwieszanym pod warunkiem uzyskania odstępowstwa od Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania robót budowlanych zgodnie z wymogami zawartymi w PFU.

PYTANIE 46

Czy w budynku funkcjonuje sprawny system sygnalizacji pożarowej (SSP) – Jeżeli: TAK to jakiej firmy? Jeżeli: NIE - to czy Wykonawca ma wykonać SSP w tylko zakresie przebudowy czy dla całego budynku?

Odpowiedz:

W budynku funkcjonuje sprawny system sygnalizacji pożarowej (SSP). System jest kompatybilny z centralą Polon 6000.

PYTANIE 47

Str. 11 PFU „Wyposażyć obiekt w sprawnie działający system DSO” – Czy w budynku funkcjonuje sprawny system DSO – Jeżeli: TAK to jakiej firmy? Jeżeli: NIE - to czy Wykonawca ma wykonać DSO w tylko zakresie przebudowy czy dla całego budynku?

Odpowiedz:

W budynku nie funkcjonuje system DSO. Wykonawca ma wykonać DSO w zakresie przebudowy z zaznaczeniem, że zaprojektowany i wykonany system musi być kompatybilny z zastosowanymi już w innych budynkach systemami DSO.

PYTANIE 48

Czy Inwestor wymaga wykonania wyłącznie instalacji niskoprądowych wymienionych w PFU (SSP, DSO, LAN, przywoławcza pacjenta) czy też planuje wykonanie innych instalacji niskoprądowych? Jeżeli tak to jakich?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga wykonania wszystkich niezbędnych instalacji niskoprądowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania modernizowanego obszaru i uzyskania niezbędnych odbiorów i pozwoleń.

PYTANIE 49

Czy istniejąca centrala telefoniczna ma możliwość rozbudowy?

Odpowiedz: Zamawiający potwierdza. Istniejąca centrala telefoniczna ma możliwość rozbudowy.

PYTANIE 50

Czy w budynku funkcjonuje sprawny BMS – Jeżeli: TAK to jakiej firmy? Jeżeli: NIE - to czy Wykonawca ma wykonać BMS w tylko zakresie przebudowy czy dla całego budynku?

Odpowiedz:

W budynku nie funkcjonuje BMS. Zamawiający nie wymaga zastosowania systemu BMS w przedmiotowej realizacji.

PYTANIE 51

Czy Inwestor przewiduje zintegrowany system zarządzania salami operacyjnymi i telekonferencji?

Odpowiedz:

Zamawiający nie przewiduje zintegrowanego systemu zarządzania salami operacyjnymi i telekonferencji.

PYTANIE 52

Zgodnie z załączonym projektem umowy: §3 - *Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy kosztorys opracowany metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r., w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).*

§5 - *Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które odpowiadać będzie wartości całego zakresu przedmiotu umowy.*

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (...) podstawę do sporządzania kosztorysu inwestorskiego stanowią: 1) dokumentacja projektowa; 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 3) założenia wyjściowe do kosztorysowania; 4) ceny jednostkowe robót podstawowych.

Ani dokumentacja projektowa, ani STWiOR nie powstaną w ciągu 7 dni. Brak podstaw do sporządzenia rzetelnego kosztorysu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu złożenia kosztorysu inwestorskiego na 7 dni po akceptacji przez niego projektu wykonawczego.

Odpowiedz:

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu złożenia kosztorysu szczegółowego na 7 dni po akceptacji przez Zamawiającego projektu wykonawczego. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy kosztorysu ofertowego z uwzględnieniem podziału na wielobranżowe roboty budowlane określone w SIWZ.

PYTANIE 53

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla układów obsługujących sale operacyjne z blachy stalowej ocynkowanej zamiast z blachy nierdzewnej?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza wykonanie kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla układów obsługujących sale operacyjne z blachy stalowej ocynkowanej

PYTANIE 54

Czy Zamawiający dopuszcza izolowanie kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla układów obsługujących sale operacyjne wełną mineralną na folii aluminiowej zamiast pianką PU15mm?

Odpowiedz:

Zamawiający nie dopuszcza izolowania kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dla układów obsługujących sale operacyjne wełną mineralną na folii aluminiowej.

PYTANIE 55

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie agregatu chłodniczego (wody lodowej) zewnętrznego do posadowienia na zewnątrz budynku (np. na dachu)?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza stosowanie agregatu chłodniczego (wody lodowej) zewnętrznego do posadowienia na zewnątrz budynku (np. na dachu). Zamawiający wymaga przed zaprojektowaniem miejsca posadowienia uzyskania ostatecznej zgody Użytkownika/Zamawiającego.

PYTANIE 56

Czy Zamawiający wymaga rezerwowania źródła chłodu? Na przykład poprzez stosowanie dwóch agregatów chłodniczych (wody lodowej) zapewniających po 70% mocy każdy.

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga zabezpieczenia poprzez zastosowanie dodatkowych sprężarek w agregatach (min. 4 sprężarki dla każdego agregatu)

PYTANIE 57

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie odzysku ciepła w centralach za pomocą wymienników glikolowych zamiast wymienników krzyżowych?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza stosowanie odzysku ciepła w centralach za pomocą wymienników glikolowych.

PYTANIE 58

Czy Zamawiający doprecyzuje standard wykonania central wentylacyjno – klimatyzacyjnych obsługujących pomieszczenia czyste (sale operacyjne, sala wyburzeniowa) powołując się na normę lub podając szczegółowe wymagania?

Odpowiedz:

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania zgodnie z aktualnymi wymaganiami, normami, rozporządzeniami w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

PYTANIE 59

Zgodnie z zapisami w PFU - proszę o zestawienie i specyfikację sprzętu medycznego, który ma być dostarczony i zamontowany w ramach tej umowy.

Odpowiedz:

Zamawiający w ramach realizacji przedmiotu umowy wymaga dostarczenia i zainstalowania wyposażenia medycznego stałego (kolumny/panele/mosty gazów medycznych, lampy operacyjne). Pozostała aparatura medyczna będzie dostarczona w ramach odrębnego postępowania przetargowego.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany w zakresie § 10 ust. 1 SIWZ - Termin związania ofertą.

W wyniku przedmiotowej zmiany § 10 ust. 1 SIWZ otrzymuje następujące brzmienie:

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

Ponadto na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający **przedłuża termin składania ofert oraz wniesienie wadium** w w/w postępowaniu **do dnia 12.09.2019 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi 12.09.2019 r. o godz. 10:30. w pok. 3.29 (II piętro) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Białska 104/118, 42-200 Częstochowa.

Wadium musi być ważne przez cały okres związania ofertą, tj. 30 dni licząc od dnia 12.09.2019 r.

Z poważaniem

Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie

Zbigniew Bajkowski