



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

REGON: 001281053, NIP: 573 22 99 604

Dział Zamówień Publicznych

tel./fax: 34 367 36 74, 367 37 53, www.szpitalparkitka.com.pl e-mail: szp@data.pl

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

tel./fax 34 367-36-74

Częstochowa, dnia 17.04.2019 r.

Znak sprawy: DEZ.26.033.2019 r.

L. dz. 1517/2019 r.

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych wraz z dostawą 2 dźwigów szpitalnych w budynku H w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118 w ramach II etapu zadania inwestycyjnego pn.: „Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych strefy wejściowej do budynku D i pomieszczeń parteru oraz wymiana dwóch dźwigów szpitalnych w obiekcie przy ul. Bialskiej 104/118”.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej Ustawą PZP, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, przedstawia treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ wraz z wyjaśnieniami.

W przedmiotowym postępowaniu przed upływem połowy wyznaczonego terminu składania ofert wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE 1:

Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający przewiduje maksymalnie do 2019-09-30, jednocześnie Zamawiający zamieszcza w SIWZ i umowie wymóg wykonania prac w schemacie wymiany dźwigów „jeden po drugim”. Zamieszczenie tego wymogu powoduje znaczne wydłużenie prac zarówno wchodzących w zakres wymiany dźwigu jak i prac budowlanych polegających na wykończeniu przystanków płytkami granitowymi oraz wykonaniu portali ze stali nierdzewnej w obrębie drzwi szybowych. Z uwagi na powyższe zwracamy się z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji dwóch dźwigów, co najmniej do 2019-11-15.

Odpowiedź: Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dokonuje zmiany SIWZ:

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie § 4 ust. 1 SIWZ - Termin wykonania zamówienia:

W wyniku przedmiotowej zmiany § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Termin wykonania (realizacji) zamówienia:

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: **w dniu następnym po podpisaniu umowy;**
- Zakończenie całości robót i odbiór końcowy: **do dnia 31.10.2019 r.**

PYTANIE 2:

Zamawiający wymaga dźwigu elektrycznego z napędem elektrycznym bezreduktorowym. Stan istniejący umożliwia umieszczenie napędu windy w istniejącej maszynowni. Z punktu widzenia ergonomii, ekonomii oraz dostępności dla konserwatorów, dźwig z górną maszynownią jest bardziej praktycznym rozwiązaniem. Czy Zamawiający dopuszcza umieszczenie wymaganego napędu bezreduktorowego w istniejącej maszynowni górnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza umieszczenie wymaganego napędu bezreduktorowego w istniejącej maszynowni górnej.

PYTANIE 3:

Zamawiający wymaga wykonania wentylacji w szybie i maszynowni. Czy Zamawiający potwierdza wymóg, wykonania przez oferenta w ramach przedmiotu zamówienia, skutecznej wentylacji grawitacyjnej szybu oraz maszynowni?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza wymóg wykonania przez oferenta w ramach przedmiotu zamówienia skutecznej wentylacji grawitacyjnej szybu oraz maszynowni.

PYTANIE 4:

Zamawiający umieszcza w PFU pkt. 1.4 wymóg „wykonania oddymiania szybów windowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli będzie to wynikało z dokumentacji projektowej”. Dobór i decyzja o umieszczeniu urządzeń oddymiania szybów powinna spoczywać na rzeczoznawcy ppoż. na etapie sporządzania ekspertyzy ppoż. i powinna być przedmiotem oddzielnego opracowania. Dobór i decyzja o umieszczeniu urządzeń oddymiania szybów uzależnione jest od rozwiązań przyjętych w całym budynku. Czy wykonanie systemu oddymiania szybów jest przedmiotem niniejszego przetargu?

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dla budynku „H”, którego dotyczy wymiana dwóch wind ekspertyzy p/poż. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji wind zgodnie z obowiązującymi przepisami p/poż, prawa budowlanego i innych spoczywa na Wykonawcy.

PYTANIE 5:

Jeśli wykonanie systemu oddymiania szybów jest przedmiotem niniejszego przetargu, czy Zamawiający może udostępnić ekspertyzę ppoż. z której wynikać będzie jakim parametrom powinien odpowiadać system oddymiania szybów? Dane te są niezbędne do wykonania poprawnej wyceny prac, a co za tym idzie zapewnienia porównywalności składanych przez oferentów ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada dla budynku „H”, którego dotyczy wymiana dwóch wind ekspertyzy p/poż. Wykonanie ekspertyzy p.poż i oddymianie szybów windowych leży po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 6:

Zamawiający umieszcza w PFU pkt. 1.4 wymóg „montażu drzwi w kasie odporności ogniowej EI 30, wyposażonych w urządzenia zapewniające samoczynne ich zamknięcie w razie pożaru” natomiast w pkt. 2 PFU – załączniku z opisem dźwigów, określa odporność ogniową drzwi przystankowych na EI60. Który z parametrów jest poprawny?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga odporności ogniowej drzwi przystankowych o klasie EI60.

PYTANIE 7:

Czy w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę dobrego stanu technicznego, umożliwiającego wykorzystanie prowadnic kabinowych oraz przeciwwagowych w konfiguracji nowych dźwigów, Zamawiający dopuści konfigurację dźwigów z wykorzystaniem istniejących prowadnic kabinowych i przeciwwagowych?

Odpowiedź: W przypadku stwierdzenia dobrego stanu technicznego umożliwiającego wykorzystanie prowadnic kabinowych oraz przeciwwagowych w konfiguracji nowych dźwigów Zamawiający dopuszcza konfigurację dźwigów z wykorzystaniem istniejących prowadnic kabinowych i przeciwwagowych.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), Zamawiający w celu umożliwienia złożenia oferty wszystkim Wykonawcom zainteresowanym postępowaniem, dokonuje przedłużenia terminu składania ofert.

W związku z tym, anuluje dotychczasowe terminy składania i otwarcia ofert, a w to miejsce wprowadza następujące:

Termin składania ofert - 24.04.2019 r. do godz. 9:00

Termin otwarcia ofert - 24.04.2019 r. o godz. 9:30

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.

Z poważaniem

p.o. Dyrektor
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

mgr inż. Bogusława Miłkowska