

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY

im. Najświętszej Maryi Panny

ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

tel. centrala : (34) 367 30 00 sekr. Dyrektora: (34) 367 31 04

fax : (34) 365 17 56 e-mail: sekretariat@szpitalparkitka.com.pl

Regon: 001281053 NIP: 573 22 99 604

Częstochowa, dn.18.07.2024 r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. Najświętszej Maryi Panny, ul. Bialska 104/118

42-200 Częstochowa

dot. Konkursu na **Dostawę oraz odbiór zużytych filtrów do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach przy ul. Bialskiej 104/118 oraz PCK1**

WSZYSCY WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ – ZAPYTANIE OFERTOWE (ZO)

Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania wniesione przez Wykonawców do treści w przedmiotowym postępowania

Pytanie 1

W pkt V zapytania ofertowego pkt 3 podają Państwo że Wykonawca przedstawi certyfikaty autoryzacji do obsługi gwarancyjnej i napraw gwarancyjnych – prosimy o usunięcie zapisu , gdyż naszym zdaniem nie dotyczy on postępowania.

Odpowiedź:


Zamawiający usuwa zapis w pkt V pkt 3.

Pytanie 2

Prosimy o podanie klasy filtracji filtrów węglowych oraz udostępnienie zdjęcia bądź karty katalogowej.

Odpowiedź:

Przedstawiamy zdjęcie filtra węglowego z zaczepami.



Pytanie 3

Pakiet I – Filtr EU9 592x592x150 – czy wszystkie filtry o tych wymiarach mają zostać wykonane z kołnierzem ? czy dopuszczają Państwo wykonanie filtrów bez kołnierza ?

Odpowiedź:

Wymiar 592x592x150 z kołnierzem 25 mm , dotyczy filtrów F-9 i G 4, opisane w formularzu asortymentowo-cenowym. Muszą być z kołnierzem.

Pytanie 4

Czy dopuszczają Państwo wykonanie filtrów kartonowych w ramie metalowej

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie filtrów kartonowych w ramie metalowej.

Pytanie 5

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 26.07.2024 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyznacza nowy termin na dzień 26.07.2024 r.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie

Łukasz Połatyński

Główny Inżynier
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny
w Częstochowie

Tomasz Stoparek

Kierownik Działu
Instalacji Ciepłej i Sanitarnej

Jarosław Grabara