

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa
tel. i faks: (34) 367-36-74

Częstochowa, dnia 23 stycznia 2013 r.

Oznaczenie sprawy: W.Sz.S./DDZ/2411/P-8/001/161/13

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przewodów i kabli niskiego napięcia oraz materiałów instalacyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, złożonym przez Wykonawcę, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 ze zm.), wyjaśniam, co następuje:

Pytanie Nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie zamienników o parametrach równoważnych ?

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zamienniki o parametrach równoważnych np. rozłącznik typu FR 301, 100 A.

Pytanie Nr 2

Poz. 32: Jakiej długości szynę DIN 35 należy wycenić ?

Odpowiedz:

Należy wycenić całkowitą długość szyny tj. 10 mb przy minimalnej długości 1 sztuki – 1 mb.

Pytanie Nr 3

Poz 35: Proszę o sprecyzowanie dokładnego typu przekaźnika czasowego RTX. (typ, napięcie zasilania).

Odpowiedz:

Przekaźnik czasowy typu RTX – 132 .

Pytanie Nr 4

Poz 35: Przekaźnik czasowy RTX (z podstawą na szynę Din. – proszę o doprecyzowanie o jaki RTX przekaźnik czasowy dokładnie chodzi ponieważ różnice cenowe są bardzo duże pomiędzy poszczególnymi wykonaniami.

Odpowiedz:

Odpowiedz jak na pytanie nr 3.

Pytanie Nr 5

Proszę również o zmianę we wzorze umowy § 8 pkt. 1 ppkt. 2 „dopuszcza się zmianę stawki VAT od towarów i usług na przedmiot zamówienia, pod warunkiem niezmienności cen brutto” na „dopuszcza się zmianę stawki VAT od towarów i usług na przedmiot zamówienia” bez podawania warunku.

Odpowiedz:

Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie.

Zamawiający **nie przedłuża** terminu składania ofert, jak również **nie zmienia** terminu i miejsca otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Kazimierz Pankiewicz

Otrzymują:

1. Adresat
2. Strona internetowa
3. a/a.