

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118  
tel. i faks: 34/ 367-36-74  
e-mail: [szp@dala.pl](mailto:szp@dala.pl)

Częstochowa, dnia 28 kwietnia 2016 r.

Znak sprawy: DAZ.26.034.2016 r.  
L. dz. 1005/2016 r.

## WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Modernizacja Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie celem utworzenia dwóch boksów Meltzera dla potrzeb chorych wysoce zakaźnych”.**

### WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ - 3

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 1, ust. 2, ust. 4a pkt. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) przekazuje poniżej treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ.

#### Zapytanie Nr 1

Według udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi z dnia 20.04.2016 r. na pytanie nr 42 i 43 wymianę kabla zasilania podstawowego i rezerwowego należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym branży elektrycznej. W udostępnionej dokumentacji brak projektu na wykonanie wymiany linii zasilania rezerwowego i podstawowego. Bilans mocy w projekcie obejmuje tylko remontowany Oddział, a nie cały budynek. Brak pokazanej i uzgodnionej z użytkownikiem trasy kabla oraz brak typu i przekroju kabla. Proszę o wyłączenie z zakresu przetargu wykonania przedmiotowych linii zasilających lub uzupełnienie dokumentacji i zmianę terminu składania ofert.

#### **Odpowiedz:**

Zamawiający we własnym zakresie opracuje bilans mocy dla kabli zasilających budynek i wykona oddzielną dokumentację w zakresie wymiany kabla zasilającego. Wymiana kabla w zakresie Zamawiającego.

**Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.**

Jednocześnie Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, działając na podstawie art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Dotychczasowy termin składania ofert - 27 kwietnia 2016 r. godz. 12:00  
Dotychczasowy termin otwarcia ofert - 27 kwietnia 2016 r. godz. 12:15

**Nowy termin składania ofert - 04 maja 2016 r. godz. 12:00**  
**Nowy termin otwarcia ofert - 04 maja 2016 r. godz. 12:15**

Wyjaśnienia treści SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego, na której jest udostępniona SIWZ tj. [www.szpitalparkitka.com.pl](http://www.szpitalparkitka.com.pl).

**Informujemy, że dotychczas nie przekazano SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

**lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz**

.....  
*Podpis Kierownika Zamawiającego*