



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
Dział Zamówień Publicznych
tel., fax +48 34 367 37 53,
Regon: 001281053, NIP: 573-22-99-604

Częstochowa, dn. 09.05.2013r.

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa

WSZYSCY WYKONAWCY

dot. przetargu nieograniczonego na:

Usługę konserwacji systemów p- poż. SAP oraz systemów alarmowych (antywłamaniowych) w Kasie, Aptece i Zakładzie Radioterapii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie w lokalizacji przy ul. Bialskiej 104/118.

W.Sz.S/DDZ/2411/P-8/018/878/13

WYJAŚNIENIA
do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje zmian treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia /dalej: SIWZ/.

Pytanie 1- W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Zał. Nr 7 do SIWZ wymienione są elementy składowe poszczególnych systemów. Są wśród nich źródła promieniowania / izotopowe czujniki dymu/. W związku z tym wykonawca usługi powinien posiadać ustawowe uprawnienia, a w par.5 ust. 1 pkt. 1 zamawiający napisał " Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.....". Proszę o odniesienie się do tych sprzeczności.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmian Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jak niżej:

1) Zmiana dotyczy zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia §5 ust. 1 pkt 1):

Jest:

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w oparciu p art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Winno być:

Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca przedłoży aktualne zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie konserwacji jonizujących czujek dymu.

2) Zmiana dotyczy zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia §6 ust. 1:

W §6 ust. 1, dodaje się pkt. 5) o brzmieniu: Aktualne zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie konserwacji jonizujących czujek dymu. (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji).

3) Zmiana dotyczy zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia §6 ust. 8:

W §6 ust. 8, wykreśla się pkt 2) o brzmieniu: „Aktualne zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia konserwacji czujek jonizacyjnych.

Pytanie 2 – W par. 5 ust. 1 pkt 3 postawiono warunek dysponowania 5 osobami posiadającymi uprawnienia do konserwacji. Dlaczego tych osób ma być 5 , a nie np. 7, 3 czy 10. Czy nie wystarczy oświadczenie zał. Nr 3.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Ponadto Zamawiający wyjaśnia, iż rozległość i ilość systemów SAP i alarmowych pracujących w W.Sz.S. wymaga minimalnej ilości wykwalifikowanych osób (określonych przez zamawiającego – 5 osób). Ponadto zbyt mała ilość tego personelu w przypadku urlopów, zwolnień lekarskich i innych zdarzeń losowych nie zapewni zamawiającemu prawidłowej usługi wykonania konserwacji przedmiotowych systemów.

Pytanie 3 – Na jakiej podstawie Zamawiający żąda przedstawienia Certyfikatu ISO 9001:2008 skoro nie jest on wymagany do prowadzenia działalności gospodarczej.

Odpowiedź: Zamawiający był posiadaczem i wprowadza system zarządzania jakością ISO i od Wykonawców usług, z których korzysta ma prawo wymagać określonych norm jakościowych.

Ponadto informujemy, że w:

1)ogłoszeniu o zamówieniu - opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.04.2013r., pod numerem 63573-2013,
oraz

2)ogłoszeniu o zamówieniu – zamieszczonym na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 26.04.2013r; omyłkowo podano termin składania ofert 14.05.2013r., zamiast 16.05.2013r.

Za powyższe omyłkę przepraszamy.

W oparciu o art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych niniejsze wyjaśnienia, stanowiące integralną część SIWZ, udostępnia się Wszystkim Zainteresowanym przedmiotowym postępowaniem, zamieszczając je również na str. internetowej Zamawiającego.

W konsekwencji dokonanych zmianami w siwz oraz popełnionej przez Zamawiającego omyłki, Zamawiający działając zgodnie z art. 12a ust. 1, w związku z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyznacza nowy termin składania ofert na dzień **17.05.2013r. na godz. 10.00.** Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 10.30 w Dziale Zamówień Publicznych, pok. 310A. Miejsce składania i otwarcia ofert, określone w SIWZ pozostaje bez zmian.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie
Krzysztof Kłós