

Cena za SIWZ – 20,00 zł brutto
Opłata pocztowa – 13,50 zł

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118

Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/ P-8/060/12

Częstochowa, dnia 10 lipca 2012 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej (SIWZ)

NA

„Wymianę pięciu dźwigów szpitalnych oraz jednej windy osobowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”.

w trybie
przetargu nieograniczonego

**o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 PZP**

tryb zgodny z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwaną dalej „PZP”
(Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.)

**UWAGA:
PRZED PRZYGOTOWANIE OFERTY PROSZĘ DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ.**

§ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
NIP: 573-22-99-604, REGON: 001281053
Tel. 0 34 367 36 74, faks: 0 34 367 36 74
Adres strony internetowej: www.szpitalparkitka.com.pl
Adres poczty elektronicznej: szp@data.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 14:35.

§ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.] zwaną dalej ustawą.
2. Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawę oraz rozmieszczenie lub instalację dostarczonej rzeczy lub innego dobra, do udzielenia takiego zamówienia stosuje się przepisy dotyczące dostaw [art. 6 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych].

§ 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest „**Wymiana pięciu dźwigów szpitalnych oraz jednej windy osobowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie**”.
2. Zakres zamówienia obejmuje: wymianę pięciu dźwigów szpitalnych oraz jednej windy osobowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, tj. demontaż istniejących dźwigów oraz dostawę i montaż dźwigów ze sterowaniem mikroprocesorowym wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano-instalacyjnych szybu i maszynowni wind oraz opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej wymienionych dźwigów i odbiór dozorowy [opłacenie kosztów odbioru i rejestracji dźwigu].
3. Wymagania techniczne przedmiotu zamówienia określa **Załącznik Nr 5 do SIWZ**.
4. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
 - 45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budowę
 - 45000000-7 - Roboty budowlane
 - 45313100-5 – Instalowanie wind
 - 42961000-0 - System sterowania i kontroli
 - 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

§ 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania zamówienia: **6 tygodni** od dnia zawarcia umowy.

§ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. **W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. dotyczące:**
 - 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej dwie dostawy wind osobowych lub towarowych lub towarowo osobowych lub szpitalnych wraz z montażem oraz ich uruchomieniem o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.

UWAGA:

Jeżeli rozliczenie następowało w walucie innej niż PLN, Wykonawca zobowiązany jest dokonać przeliczenia tej kwoty na PLN, przyjmując jako podstawę średni kurs danej waluty opublikowany przez NBP [wg tabeli A kursów średnich walut obcych] w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeśli publikacja ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nastąpi w dniu, kiedy NBP nie publikuje tabeli kursów średnich należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w dniu najbliższym, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- a) osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) osobę, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

- 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.

2. **W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.**

§ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. **W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, do oferty należy załączyć**

- 1) **Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw** w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, sporządzony zgodnie z treścią **Załącznika Nr 3 do SIWZ** (wykaz „Wiedza i doświadczenie”). Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2) SIWZ. (oryginał).
2) **Dokumenty potwierdzające**, że te dostawy wskazane w wykazie „Wiedza i doświadczenie” zostały wykonane należyście, np. referencje.
3) **Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, **oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami**, na formularzu zgodnym z treścią **Załącznika Nr 4 do SIWZ** (wykaz „Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”). Wykaz musi potwierdzać spełnianie warunku, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt. 3) SIWZ (oryginał).
4) **Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia** – zawarte w druku „OFERTA”.

2. **W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, należy złożyć następujące dokumenty:**

- 1) **Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, według wzoru na **Załączniku Nr 2 do SIWZ** (oryginał).

- 2) **Aktualny odpis z właściwego rejestru**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Przy czym **osoby fizyczne** w celu spełnienia ww. warunku zobowiązane są do przedstawienia wyłącznie oświadczenia o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt. 1) niniejszej specyfikacji.
 - 3) **Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - 4) **Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego** potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku spółek cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze współników.
 - 5) **Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8** Prawa zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - 6) **Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9** Prawa zamówień publicznych - wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
3. **Wymagania dotyczące dokumentów, określonych w § 6 ust. 1 i ust. 2 niniejszej specyfikacji.**
- 1) Dokumenty o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 1), 3) oraz ust. 2 pkt. 1) winny być złożone w oryginale. Dokumenty o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 2) oraz ust. 2 pkt. 2), 3), 4), 5), 6) winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
 - 2) Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
4. **Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
5. **Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej**, to:
- 1) zamiast dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2), 3), 4) i 6) specyfikacji, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

- 2) Zamiast dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt. 5) specyfikacji składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - 3) Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 1) lit. a) i c) oraz w ust. 2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt. 1) lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 - 4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust. 5 pkt. 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.
 - 5) Dokumenty te winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
6. **W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców** (tzw. konsorcjum) **lub przez spółkę cywilną**, każdy ze współników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokumenty wymienione w § 6 ust. 2 specyfikacji (lub w § 6 ust. 5 specyfikacji – jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze współników.
Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu Cywilnego.
7. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. **Wyżej wymienione zobowiązanie musi zostać załączone do oferty przetargowej w oryginale.**
 8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku, gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt. 2) i 3) specyfikacji polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, dotyczących odpowiednio współników konsorcjum lub innych podmiotów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez współników konsorcjum [każdy w odniesieniu do dokumentów go dotyczących] lub przez pełnomocnika konsorcjum, jeżeli będzie miał do tej czynności upoważnienie, a w odniesieniu do innych podmiotów przez upoważnionych przedstawicieli tych podmiotów [każdy w odniesieniu do dotyczących go dokumentów].
 9. **Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:**
 - 1) Wypełniony druk „**OFERTY**”, stanowiący **Załącznik Nr 1** do niniejszej specyfikacji, zawierający oświadczenie, że Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 - 2) **Dowód wniesienia wadium.**

§ 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIU OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2. W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem faksu, z zastrzeżeniem ust. 4. Dokumenty stanowiące uzupełnienie złożonej oferty, winny być przekazane Zamawiającemu także w formie pisemnej.
3. **Za datę powzięcia wiadomości uważa się dzień, w którym strony postępowania otrzymały informację za pomocą faksu.**
4. Forma pisemna zastrzeżona jest do złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego oraz pełnomocnictwa.
5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
6. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:
**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa
faks: (34) 367-36-74**
7. Przesyłanie korespondencji na inny adres lub numer faksu niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.
8. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna przekazywania oświadczeń, wniosków, informacji lub dokumentów.
9. **Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby:**
 - **Paweł Lelonkiewicz** – Kierownik Sekcji Elektrycznej Zamawiającego – **w zakresie przedmiotu zamówienia.**
 - **Grażyna Kukuła** - Dział Zamówień Publicznych Zamawiającego, pokój 310, tel. i faks: (034) 347-36-74, e-mail: szp@data.pl - **w zakresie procedury przetargowej.**
10. Czas pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00 – 14:35.

§ 8. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ:

1. SIWZ udostępniona jest na stronie internetowej www.szpitalparkitka.com.pl, od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. **Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 23 lipca 2012 r.**
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest umieszczona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.
6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej.

§ 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

1. **Zamawiający wymaga wniesienia wadium** w wysokości: **5.000,00 zł** (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy).
2. **Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.**
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a) w pieniądzu,
 - b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - c) w gwarancjach bankowych,
 - d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie:
BRE Bank Oddział w Częstochowie
nr rachunku: 47 1140 1889 0000 2254 2200 1004.
5. Wadium w innej formie niż pieniądź należy złożyć w formie oryginału w pokoju nr 356 – Kancelaria Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny, 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118, a kserokopię (-e) potwierdzoną (-e) za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy dołączyć do oferty.
6. **Wadium wniesione przez jednego ze współników konsorcjum lub spółki cywilnej uważa się za wniesione prawidłowo.**

§ 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Termin związania ofertą wynosi **60 dni**.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

§ 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.
2. Treść oferty musi odpowiadać Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. **Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna.** Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferta powinna zostać sporządzona na druku „OFERTA” – stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ – bądź w takiej samej formie ze ścisłym zachowaniem treści.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
6. **Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczętką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.**
7. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
8. Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez osobę (-y) upoważnioną (-e) do reprezentowania Wykonawcy.
9. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
10. W przypadku, gdy informacje zwarte w ofercie, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY Z DNIA 16.04.1993 r.

O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI [Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503]" i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzuceni wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
13. Wykonawca wskaże w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
14. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu w nieprzezroczystej i zaklejonej kopercie, opatrzonej nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:
„Postępowanie Nr P-8/060/12. Oferta przetargowa na „Wymianę pięciu dźwigów szpitalnych oraz jednej windy osobowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”. Proszę nie otwierać przed” (wpisuje Wykonawca),

oraz dodatkowo dokładny adres i miejsce złożenia oferty, tj.

**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118
42-200 Częstochowa
Kancelaria, nr pokoju 356 (II piętro)**

W przypadku braku takiej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności z danymi zamieszczonymi na kopercie wycofywanej oferty. Koperty z ofertami wycofanymi nie będą otwierane.

§ 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

1. Oferty należy składać do dnia **03.09.2012 r. do godz. 10:00** na adres:
**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
Kancelaria, nr pokoju 356 (II piętro).**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **03.09.2012 r. o godz. 10:15** w pokoju 310 w siedzibie Zamawiającego.
3. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda do wiadomości nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia.
6. Zamawiający umożliwi zapoznanie się z treścią złożonych ofert, po wcześniejszym umówieniu spotkania telefonicznie pod numerem: (34) 367-36-74.

§ 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Cenę oferty należy podać w formie **ryczałtu** na druku „OFERTA” stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.
2. **Cena oferty musi zawiera wszystkie koszty robót i dostaw niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty robót dostaw w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać prawidłowego zamówienia.**
3. **W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.**
3. Przy obliczeniu ceny oferty należy przyjąć stawkę podatku VAT od towarów i usług właściwą dla przedmiotu zamówienia obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Rozliczenia między Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

§ 14. OPIS KRYTERIUM, KTÓRYM ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TEGO KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT:

1. **Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia – 100%.**
2. Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru:
 $Cn/Cb \times 100 \times 100\% = \text{ilość punktów}$
gdzie:
Cn - najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb - cena oferty rozpatrywanej
100 - wskaźnik stały
100% - procentowe znaczenie kryterium ceny
3. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

§ 15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie - Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia kryterium wyboru.
2. O odrzuceniu ofert (-y) oraz wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) na własnej stronie internetowej (www.szpitalparkitka.com.pl w zakładce Zamówienia Publiczne) i w swojej siedzibie na „Tablicy Ogłoszeń”.
4. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa której wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie określony w informacji o wynikach postępowania. Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia odwołania przez któregoś z Wykonawców. O nowym terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania odwoławczego.

§ 16. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1. W przypadku, gdy do realizacji zamówienia zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawców działających wspólnie, najpóźniej przed podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, przedłożenia umowy regulującej ich współpracę.

2. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, o miejscu i terminie zawarcia umowy.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, kopii dokumentów poświadczających uprawnienia i kwalifikacje osoby wskazanej na funkcję:
 - 1) kierownika budowy [**posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej**], która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wymagane uprawnienia zostały określone w § 5 ust. 3) lit. a) niniejszej specyfikacji.
 - 2) kierownika robót elektrycznych [**posiadającego uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych**] która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - wymagane uprawnienia zostały określone w § 5 ust. 3) lit. b) niniejszej specyfikacji.
4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest także do dostarczenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy, **kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej** w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. **Zamawiający wymaga, aby polisa obejmowała okres obowiązywania umowy.**
5. Gdyby Wykonawca nie dostarczył dokumentów, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 powyżej, Zamawiający uzna, że Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – art. 46 ust. 5 pkt. 1 i 3 ustawy prawo zamówień publicznych.
6. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

§ 17. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ALBO ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH.

Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi [Załącznik Nr 6 do SIWZ](#).

§ 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1. W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale IV ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”.
2. W odniesieniu do odwołań zastosowanie mają także następujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:
 - 1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22.03.2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280 z dnia 29.03.2010 r.),
 - 2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15.03.2010 r. w sprawie wysokości oraz sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. nr 41, poz. 238 z dnia 17.03.2010 r.),

§ 20. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Adresy poczty elektronicznej i strony internetowej Zamawiającego znajdują się w paragrafie 1 niniejszej specyfikacji.
6. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a przyszłym Wykonawcom zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.
7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

9. Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 21. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ:

- Zał. Nr 1 - Druk „OFERTA”.
- Zał. Nr 2 - Oświadczenie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- Zał. Nr 3 - druk „Wiedza i doświadczenie” - .
- Zał. Nr 4 - Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
- Zał. Nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia.
- Zał. Nr 6 - Projekt umowy.

Częstochowa, dnia 10 lipca 2012 r.

ZATWIERDZAM:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

**DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie**

Kazimierz Pankiewicz

.....
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:

Adres*:

REGON*:

NIP*:

.....
numer telefonu wraz z numerem kierunkowym*.....
numer faksu wraz z numerem kierunkowym*.....
adres e-mail Wykonawcy*

OFERTA

**WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa
ul. Bialska 104/118**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „**Wymianę pięciu dźwigów szpitalnych oraz jednej windy osobowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie**”.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na następujących zasadach:

1) **cena ryczałtowa brutto:** złotych
słownie złotych:)

2) **podatek VAT** w wysokości ...%, tj.: złotych
słownie złotych:)

3) **cena ryczałtowa netto:** złotych
słownie złotych:)

zgodnie z poniższym zestawieniem [wyszczególnienie – elementy rozliczenia]:

Lp.	Wyszczególnienie -elementy rozliczenia	Wartość brutto
1	2	3
1.	Roboty budowlano-montażowe ogółem.	
2.	Wymiana dźwigów szpitalnych - 5 szt.	
3.	Wymiana windy osobowej – 1 szt.	
4.	Razem netto:	
5.	Podatek VAT	
6.	Razem brutto:	

2. Oświadczam, iż cena oferty zawiera wszystkie koszty robót i dostaw niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty robót dostaw w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać prawidłowego zamówienia.

.....
.....
.....
.....
.....

.....
miejsowość i data

.....
*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy*

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

* W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy.

OŚWIADCZENIE
z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Tel.: **faks:** **e-mail:**

Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż nie zaistniały okoliczności określone w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2010 r. nr 117, poz. 759 ze zm.].

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

.....
miejsowość i data

.....
*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy*

Uwaga:

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców [tzw. konsorcjum] lub przez spółkę cywilną, każdy ze współników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE

spełniająca wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 2) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Tel.: faks: e-mail:

Przedmiot umowy	Wartość brutto umowy związanej z dostawą co najmniej dwóch wind osobowych lub towarowych lub towarowo - osobowych lub szpitalnych wraz z montażem oraz ich uruchomieniem	Data wykonania [termin rozpoczęcia i zakończenia]	Zamawiający [nazwa, adres, telefon]

(powtórzyć tabelę w razie konieczności).....
miejsowość i data.....
*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy*

OSOBY, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

spełniających wymagania określone w § 5 ust. 1 pkt. 3) Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

Tel.: faks: e-mail:

Funkcja	Numer uprawnień, data ich wydania, zakres uprawnień, nazwa organu, który je wydał	Podstawa prawna do dysponowania osobą, tj.: - umowa o pracę; - umowa zlecenie; - umowa o dzieło; - zobowiązanie do współpracy*
rodzaj uprawnień budowlanych		
IMIĘ I NAZWISKO		
1	2	3
Kierownik robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		
Kierownik robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych		

UWAGA* :

W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie nimi dysponował, tj. musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotu niniejszego zamówienia.

W przypadku osób fizycznych oraz prowadzących samodzielną działalność gospodarczą należy do oferty dołączyć pisemne zobowiązanie tych osób do podjęcia się pełnienia określonej funkcji w okresie wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia.

.....
miejsowość i data

.....
*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy*

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Nazwa nadana przez Zamawiającego: „**Wymiana pięciu dźwigów szpitalnych oraz jednej windy osobowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie**”.
2. Zakres prac obejmuje: wymianę pięciu dźwigów szpitalnych oraz jednej windy osobowej w Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Białskiej 104/118, tj. demontaż istniejących dźwigów oraz dostawę i montaż dźwigów ze sterowaniem mikroprocesorowym wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano - instalacyjnych szybu i maszynowni wind oraz opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej wymienionych dźwigów i odbiór dozorowy (opłacenie kosztów odbioru i rejestracji dźwigu).
3. Zakres rzeczowy robót obejmuje:
 - 1) Przejęcie terenu budowy i złożenie Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o przejęciu obowiązków kierowania robotami.
 - 2) Wykonanie projektu wymiany dźwigów i uzgodnienie w Urzędzie Dozoru Technicznego.
 - 3) Wykonanie dokumentacji dźwigów z jej zatwierdzeniem w Urzędzie Dozoru Technicznego.
 - 4) Demontaż dźwigów przeznaczonych do wymiany i ich utylizacja.
 - 5) Wykonanie prac budowlanych w szybie i maszynowni polegających na odnowieniu powłok malarskich i posadzki.
 - 6) Wykonanie modernizacji instalacji oświetlenia szybu i maszynowni z wymianą wszystkich aparatów elektrycznych.
 - 7) Montaż nowych dźwigów, uruchomienie próbne, regulacje.
 - 8) Montaż dojazdu kabiny do najbliższego przystanku realizowanego z własnego akumulatora dźwigu.
 - 9) Uruchomienie systemu łączności ze służbami ratowniczymi.
 - 10) Montaż portali nierdzewnych.
 - 11) Udział w badaniach i rejestracji dźwigu przez UDT oraz opłacenie związanych z tym kosztów.
 - 12) Przekazanie dźwigu do eksploatacji.
4. Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie odbiór techniczny dokonywany przez Urząd Dozoru Technicznego
5. Warunki wykonywania robót:
 - 1) Ze względu na prowadzenie robót w czynnym obiekcie oraz specyfikę Zakładu (szpital), prace remontowe związane z kurzem i hałasem będą prowadzone po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszystkie prace będą musiały być prowadzone w sposób nie utrudniający pracy personelu medycznego oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentom.
 - 2) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zabezpieczenie modernizowanego szybu i maszynowni w taki sposób, aby kurz i pył nie przedostawał się na korytarze oraz do pomieszczeń sąsiednich. Szyb windy wraz z klatką schodową będzie musiał być wyodrębniony z korytarzy na poszczególnych kondygnacjach budynku w sposób stały (bezpieczny dla personelu i pacjentów) od pozostałej czynnej części.
 - 3) Materiały pochodzące z demontażu będą usuwane do pomieszczenia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Białska 104/118 wskazanego wcześniej przez Zamawiającego .
 - 4) Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie codzienne bieżące sprzątanie ciągu komunikacyjnego eksploatowanego przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót modernizacyjnych.
 - 5) Podczas wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności w eksploatacji wyremontowanych ciągów komunikacyjnych tak, aby nie uległy one uszkodzeniom i zniszczeniu (ściany, posadzki, schody).
 - 6) Utrzymanie ogólnego porządku na budowie poprzez:
 - a) ochronę mienia, oznakowanie terenu budowy, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
 - b) zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót.

7. Kwit ze złomowania (przed rozpoczęciem należy szczegóły ustalić z Zamawiającym) i utylizacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, należność wpłaci do kasy.
8. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi dźwigów.
9. Przekazanie Zamawiającemu wszelkiej dokumentacji (w języku polskim) niezbędnej do obsługi urządzeń (dokumentacja dla konserwatora, techniczno-ruchowa, niezbędne instrukcje, tabliczki informacyjne).
10. Uzgodnienie z Zamawiającym, wprowadzonych z inicjatywy Wykonawcy, zmian materiałowych, standardu, wykonania oraz zmian projektowych.

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANYCH URZĄDZEŃ:

1. Winda osobowa, budynek „A”, numer ewidencyjny 3104000152

1. Udźwig $Q= 800$ kg
2. Prędkość $v=1$ m/s
3. Wysokość podnoszenia $H=29,55$ m
4. Nadszybie $H_N=3600$ mm
5. Podoszybie $H_p=1750$ mm
6. Liczba przystanków $L_p=10$
7. Kabina nieprzelotowa $1250 \times 1500 \times 2150$ mm
8. Drzwi szybowe automatyczne 2panelowe teleskopowe o szerokości otwarcia 800×2000 mm
9. Drzwi kabinowe automatyczne 2panelowe teleskopowe o szerokości otwarcia 800×2000 mm

Lp	Zespoły dźwigowe	Parametry techniczne zastosowanych podzespołów
1.	Zespół napędowy	elektryczny, czarny-linowy, realizowany za pomocą wciągarki bezprzekładniowej, zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny. Moc silnika nie powinna przekraczać 6,5kW.
2.	Kabina: ściany oświetlenie sufit podłoga poręcz lustro panel dyspozycji	Nieprzelotowa o wymiarach SxGxH - 1250x1500x2150 mm segmenty ze stali nierdzewnej fakturowanej Energooszczędne ledowe podwieszony ze stali nierdzewnej wykładzina antypoślizgowa, cokoły przypodłogowe nierdzewne wymagany atest trudnopalności i oceny higienicznej (załączyć do oferty) nierdzewna, w przekroju okrągła, na ścianie bocznej i tylnej na tylnej ścianie nad poręczą pokrywa ze stali nierdzewnej, wyposażony w przyciski nierdzewne podświetlane z grafiką Braille'a Panel winien zawierać: - elektroniczny piętrowskazywacz - oświetlenie awaryjne; system oświetlający kabinę w - przypadku braku zasilania z własnego źródła (zasilanie z baterii – 2 godz.) - lampkę przeciążenia - stacyjkę podtrzymywania stanu otwartych drzwi - intercom - system głośnomówiący w kabinie - gong - przyciski: * włączający wentylator * przyciski dyspozycji przystanków * otwierania i zamykania drzwi * włączający alarm * włączający Intercom
3.	Rama kabinowa	z chwytaczami 2 kierunkowego działania
4.	Drzwi kabinowe	automatyczne 2panelowe teleskopowe, napęd regulowany falownikiem wyposażone w stalowe prowadnice pod kółka wózków skrzydeł drzwiowych o wymiarach w świetle- szer.800mm; wysokość 2000mm, skrzydła ze stali nierdzewnej fakturowanej z zabezpieczeniami: - kurtyna świetlna - mechanizmy zabezpieczenia przed ściśnięciem Skrzydła drzwi kabinowych w wykonaniu wzmocnionym ze względu na charakter obiektu. Rolki prowadzące w drzwiach szybowych również w wykonaniu wzmocnionym ze względu na przewidywana intensywną pracę dźwigu.
5.	Drzwi szybowe	automatyczne 2panelowe teleskopowe, wyposażone w stalowe prowadnice pod kółka wózków skrzydeł drzwiowych o wymiarach w świetle- szer.800mm; wysokość 2000mm, skrzydła ze stali nierdzewnej fakturowanej. Skrzydła drzwi szybowych w wykonaniu wzmocnionym ze względu na charakter obiektu. Rolki prowadzące w drzwiach szybowych również w wykonaniu wzmocnionym ze względu na przewidywana intensywną pracę dźwigu. Wnętrza otworów drzwiowych wykończone portalami z blachy nierdzewnej.
6.	Piętrowskazywacze	Umieszczone na każdym przystanku określające aktualne położenie dźwigu + strzałki kierunku jazdy, na piętrowskazywaczu dodatkowe informacje dotyczące awarii dźwigu oraz wyłączeniu z eksploatacji.
7.	Kasety wezwań	Kasety realizujące zbiorczość góra-dół.
8.	Wentylacja	Wentylator zamocowany nad dachem kabiny, automatyczny, cichobieżny, czynny podczas awarii zasilania napędu dźwigu plus możliwość włączenia przyciskiem na określony czas

9.	Sterowanie	<p>aparatura sterowa mikroprocesorowa realizująca system sterowania z płynną regulacją prędkości. Prędkość regulowana z zastosowaniem układu sprzężenia zwrotnego z zamkniętą pętlą. Aparatura sterowa ma być wyposażona w przyciski umożliwiające sterowanie kabiny „góra-dół”, przycisk jazdy inspekcyjnej oraz ciekłokrystaliczny wyświetlacz zaistniałych usterek. Sterownik powinien posiadać menu w języku polskim. Preferowana wewnętrzna pamięć umożliwiająca wyświetlenie do kilkudziesięciu usterek wstecz, bez konieczności użycia urządzeń zewnętrznych(np. laptop).Falownik musi być wyposażony w przyciski umożliwiające jego regulację oraz w wyświetlacz usterek i zadanej wielkości elektrycznej(np. wartość bieżąca poboru prądu).Falownik powinien posiadać menu w języku polskim.</p> <p>System sterowania powinien realizować dojazd kabiny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia zasilającego.</p> <p>Ponadto sterowanie ma gwarantować włączenie dźwigu w system p. pożarowy. W przypadku wystąpienia pożaru dźwig zjeżdża na najniższy przystanek i automatycznie otwierają się drzwi.</p> <p>Sterowanie na Stand-by nie może przekraczać 50W</p>
10.	Przeciążenie	Precyzyjny układ przeciążenia zamontowany w maszynowni pod zespołem napędowym.
11.	Inne funkcje	<ul style="list-style-type: none"> - portale nierdzewne na wszystkich przystankach - system łączności awaryjnej dla służb ratowniczych(GSM)
12.	Rama przeciwwagi	- wymiana ramy przeciwwagi
13.	Wymiary szybu	„ bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru
14.	Roboty dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • prace budowlane i malarskie w szybie i maszynowni dźwigu • oświetlenie szybu oraz maszynowni dźwigu • portale nierdzewne w otworach drzwiowych na wszystkich przystankach

Informacje o zespołach dźwigowych

Nazwa zespołu	Nazwa producenta	Kraj pochodzenie	Typ	Model
Zespół napędowy				
Falownik napędu				
Drzwi kabinowe,				
Falownik drzwi				
Drzwi szybowe				
Rama kabinowa				
Chwytnice w ramie				
Liny nośne				
Zawieszenie linowe ramy i p. wagi				
Tablica sterowa				
Sterownik				
Kabina				
Kabel zwisowy				
Zderzaki kabiny				
Akumulator windy				

2. Winda szpitalna, budynek „B”, numer ewidencyjny 3104000177

1. Udźwig $Q= 1600$ kg
2. Prędkość $v=1$ m/s
3. Wysokość podnoszenia $H=9,9$ m
4. Nadszybie $H_N=3600$ mm
5. Podszybie $H_p=175$ mm
6. Liczba przystanków $L_p=4$
7. Kabina nieprzelotowa 1400x2500x2150 mm
8. Drzwi szybowe automatyczne centralne o szerokości otwarcia 1100x2000mm
9. Drzwi kabinowe automatyczne centralne o szerokości otwarcia 1100x2000mm

Lp	Zespoły dźwigowe	Parametry techniczne zastosowanych podzespołów
1.	Zespół napędowy	elektryczny, cierny-linowy, realizowany za pomocą wciągarki bezprzekładniowej, zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny. Moc silnika nie powinna przekraczać 9kW.
2.	Kabina:	Nieprzelotowa o wymiarach SxGxH- 1400x2500x2150 mm
	ściany	segmenty ze stali nierdzewnej fakturowanej
	oświetlenie	Energooszczędne ledowe
	sufit	podwieszony ze stali nierdzewnej
	podłoga	wykładzina antypoślizgowa, cokoły przypodłogowe nierdzewne wymagany atest trudnopalności i oceny higienicznej (załączyć do oferty)
	poręcz	nierdzewna, w przekroju okrągła, na ścianie bocznej i tylniej
	lustro	na tylnej ścianie nad poręczą
	panel dyspozycji	<p>pokrywa ze stali nierdzewnej, wyposażony w przyciski nierdzewne podświetlane z grafiką Braille'a</p> <p>Panel winien zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektroniczny piętrowskazywacz - oświetlenie awaryjne; system oświetlający kabinę w - przypadku braku zasilania z własnego źródła (zasilanie z baterii – 2 godz.) - lampkę przeciążenia - stacyjkę podtrzymywania stanu otwartych drzwi - intercom - system głośnomówiący w kabinie - gong - przyciski: <ul style="list-style-type: none"> * włączający wentylator * przyciski dyspozycji przystanków * otwierania i zamykania drzwi * włączający alarm * włączający Intercom
3.	Rama kabinowa	z chwytaczami 2 kierunkowego działania
4.	Drzwi kabinowe	<p>automatyczne centralne, napęd regulowany falownikiem wyposażone w stalowe prowadnice pod kółka wózków skrzydeł drzwiowych o wymiarach w świetle- szer.1100mm; wysokość 2000mm, skrzydła ze stali nierdzewnej fakturowanej z zabezpieczeniami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kurtyna świetlna - mechanizmy zabezpieczenia przed ściśnięciem <p>Skrzydła drzwi kabinowych w wykonaniu wzmocnionym ze względu na charakter obiektu. Rolki prowadzące w drzwiach szybowych również w wykonaniu wzmocnionym ze względu na przewidywana intensywną pracę dźwigu.</p>
5.	Drzwi szybowe	automatyczne centralne, wyposażone w stalowe prowadnice pod kółka wózków skrzydeł drzwiowych o wymiarach w świetle- szer.1100mm; wysokość 2000mm,

		skrzydła ze stali nierdzewnej fakturowanej. Skrzydła drzwi szybowych w wykonaniu wzmocnionym ze względu na charakter obiektu. Rolki prowadzące w drzwiach szybowych również w wykonaniu wzmocnionym ze względu na przewidywana intensywną pracę dźwigu. Wnętrza otworów drzwiowych wykończone portalami z blachy nierdzewnej.
6.	Piętrowskazywacze	Umieszczone na każdym przystanku określające aktualne położenie dźwigu + strzałki kierunku jazdy, na pietrowskazywaczu dodatkowe informacje dotyczące awarii dźwigu oraz wyłączeniu z eksploatacji.
7.	Kasety wezwań	Kasety realizujące zbiorczość góra-dół.
8.	Wentylacja	Wentylator zamocowany nad dachem kabiny, automatyczny, cichobieżny, czynny podczas awarii zasilania napędu dźwigu plus możliwość włączenia przyciskiem na określony czas
9.	Sterowanie	aparatura sterowa mikroprocesorowa realizująca system sterowania z płynną regulacją prędkości. Prędkość regulowana z zastosowaniem układu sprzężenia zwrotnego z zamkniętą pętlą. Aparatura sterowa ma być wyposażona w przyciski umożliwiające sterowanie kabiny „góra-dół”, przycisk jazdy inspekcyjnej oraz ciekłokrystaliczny wyświetlacz zaistniałych usterek. Sterownik powinien posiadać menu w języku polskim. Preferowana wewnętrzna pamięć umożliwiająca wyświetlenie do kilkudziesięciu usterek wstecz, bez konieczności użycia urządzeń zewnętrznych(np. laptop).Falownik musi być wyposażony w przyciski umożliwiające jego regulację oraz w wyświetlacz usterek i zadanej wielkości elektrycznej (np. wartość bieżąca poboru prądu). Falownik powinien posiadać menu w języku polskim. System sterowania powinien realizować dojazd kabiny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia zasilającego. Ponadto sterowanie ma gwarantować włączenie dźwigu w system p. pożarowy. W przypadku wystąpienia pożaru dźwig zjeżdża na najniższy przystanek i automatycznie otwierają się drzwi. Sterowanie na Stand-by nie może przekraczać 50W
10.	Przeciążenie	Precyzyjny układ przeciążenia zamontowany w maszynowni pod zespołem napędowym.
11.	Inne funkcje	- portale nierdzewne na wszystkich przystankach - system łączności awaryjnej dla służb ratowniczych
12.	Rama przeciwwagi	- wymiana ramy przeciwwagi
13.	Wymiary szybu	„ bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru
14.	Roboty dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • prace budowlane i malarskie w szybie i maszynowni dźwigu • oświetlenie szybu oraz maszynowni dźwigu • portale nierdzewne w otworach drzwiowych na wszystkich przystankach

Informacje o zespołach dźwigowych

Nazwa zespołu	Nazwa producenta	Kraj pochodzenie	Typ	Model
Zespół napędowy				
Falownik napędu				
Drzwi kabinowe,				
Falownik drzwi				
Drzwi szybowe				
Rama kabinowa				
Chwytnice w ramie				
Liny nośne				
Zawieszenie linowe ramy i p. wagi				
Tablica sterowa				
Sterownik				
Kabina				
Kabel zwisowy				
Zderzaki kabiny				
Akumulator windy				

3. Windy szpitalne, budynek „E”, o numerze ewidencyjnym: 3104000173, 3104000174, 104000175

1. Udźwig Q= 1600 kg
2. Prędkość v=1m/s
3. Wysokość podnoszenia H=29,55 m
4. Nadszybie H_N=4200 mm
5. Podoszybie H_p=2000 mm
6. Liczba przystanków L_p=10
7. Kabina nieprzelotowa 1400x2500x2150 mm
8. Drzwi szybowe automatyczne centralne o szerokości otwarcia 1100x2000mm
9. Drzwi kabinowe automatyczne centralne o szerokości otwarcia 1100x200

Lp	Zespoły dźwigowe	Parametry techniczne zastosowanych podzespołów
1.	Zespół napędowy	elektryczny, cierny-linowy, realizowany za pomocą wciągarki bezprzekładniowej, zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny. Moc silnika nie powinna przekraczać 9kW.
2.	Kabina:	Nieprzelotowa o wymiarach SxGxH- 1400x2500x2150 mm
	ściany	segmenty ze stali nierdzewnej fakturowanej
	oświetlenie	Energooszczędne ledowe
	sufit	podwieszony ze stali nierdzewnej
	podłoga	wykładzina antypoślizgowa, cokoły przypodłogowe nierdzewne wymagany atest trudnopalności i oceny higienicznej (załączyć do oferty)
	poręcz	nierdzewna, w przekroju okrągła, na ścianie bocznej i tylniej
	lustro	na tylnej ścianie nad poręczą
	panel dyspozycji	<p>pokrywa ze stali nierdzewnej, wyposażony w przyciski nierdzewne podświetlane z grafiką Braille'a</p> <p>Panel winien zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektroniczny piętrowskazywacz - oświetlenie awaryjne; system oświetlający kabinę w - przypadku braku zasilania z własnego źródła (zasilanie z baterii – 2 godz.) - lampkę przeciążenia - stacyjkę podtrzymywania stanu otwartych drzwi - intercom - system głośnomówiący w kabinie - gong - przyciski: <ul style="list-style-type: none"> * włączający wentylator * przyciski dyspozycji przystanków * otwierania i zamykania drzwi * włączający alarm * włączający Intercom
3.	Rama kabinowa	z chwytaczami 2 kierunkowego działania
4.	Drzwi kabinowe	<p>automatyczne centralne, napęd regulowany falownikiem wyposażone w stalowe prowadnice pod kółka wózków skrzydeł drzwiowych o wymiarach w świetle- szer.1100mm; wysokość 2000mm, skrzydła ze stali nierdzewnej fakturowanej z zabezpieczeniami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kurtyna świetlna - mechanizmy zabezpieczenia przed ściśnięciem <p>Skrzydła drzwi kabinowych w wykonaniu wzmocnionym ze względu na charakter obiektu. Rolki prowadzące w drzwiach szybowych również w wykonaniu wzmocnionym ze względu na przewidywana intensywną pracę dźwigu.</p>
5.	Drzwi szybowe	automatyczne centralne, wyposażone w stalowe prowadnice pod kółka wózków skrzydeł drzwiowych o wymiarach w świetle- szer.1100mm; wysokość 2000mm,

		skrzydła ze stali nierdzewnej fakturowanej. Skrzydła drzwi szybowych w wykonaniu wzmocnionym ze względu na charakter obiektu. Rolki prowadzące w drzwiach szybowych również w wykonaniu wzmocnionym ze względu na przewidywana intensywną pracę dźwigu. Wnętrza otworów drzwiowych wykończone portalami z blachy nierdzewnej.
6.	Piętrowskazywacze	Umieszczone na każdym przystanku określające aktualne położenie dźwigu + strzałki kierunku jazdy, na piętrowskazywaczu dodatkowe informacje dotyczące awarii dźwigu oraz wyłączeniu z eksploatacji.
7.	Kasety wezwań	Kasety wspólne dla grupy trzech dźwigów realizujące zbiorczość góra-dół
8.	Wentylacja	Wentylator zamocowany nad dachem kabiny, automatyczny, cichobieżny, czynny podczas awarii zasilania napędu dźwigu plus możliwość włączenia przyciskiem na określony czas
9.	Sterowanie	aparatura sterowa mikroprocesorowa realizująca system sterowania z płynną regulacją prędkości. Prędkość regulowana z zastosowaniem układu sprzężenia zwrotnego z zamkniętą pętlą. Aparatura sterowa ma być wyposażona w przyciski umożliwiające sterowanie kabiny „góra-dół”, przycisk jazdy inspekcyjnej oraz ciekłokrystaliczny wyświetlacz zaistniałych usterek. Sterownik powinien posiadać menu w języku polskim. Preferowana wewnętrzna pamięć umożliwiająca wyświetlenie do kilkudziesięciu usterek wstecz, bez konieczności użycia urządzeń zewnętrznych(np. laptop).Falownik musi być wyposażony w przyciski umożliwiające jego regulację oraz w wyświetlacz usterek i zadanej wielkości elektrycznej(np. wartość bieżąca poboru prądu).Falownik powinien posiadać menu w języku polskim. System sterowania powinien realizować dojazd kabiny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia zasilającego. Ponadto sterowanie ma gwarantować włączenie dźwigu w system p. pożarowy. W przypadku wystąpienia pożaru dźwig zjeżdża na najniższy przystanek i automatycznie otwierają się drzwi. Sterowanie ma realizować pracę trzech dźwigów w grupie oraz ma być przystosowane do ewentualnego włączenia dźwigu czwartego do grupy. Sterowanie na Stand-by nie może przekraczać 50W
10.	Przeciążenie	Precyzyjny układ przeciążenia zamontowany w maszynowni pod zespołem napędowym.
11.	Inne funkcje	- portale nierdzewne na wszystkich przystankach - system łączności awaryjnej dla służb ratowniczych(GSM)
12.	Rama przeciwwagi	- wymiana ramy przeciwwagi
13.	Wymiary szybu	„ bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru
14.	Roboty dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • prace budowlane i malarskie w szybie i maszynowni dźwigu • oświetlenie szybu oraz maszynowni dźwigu • portale nierdzewne w otworach drzwiowych na wszystkich przystankach

Informacje o zespołach dźwigowych

Nazwa zespołu	Nazwa producenta	Kraj pochodzenie	Typ	Model
Zespół napędowy				
Falownik napędu				
Drzwi kabinowe,				
Falownik drzwi				
Drzwi szybowe				
Rama kabinowa				
Chwytnice w ramie				
Liny nośne				
Zawieszenie linowe ramy i p. wagi				
Tablica sterowa				
Sterownik				
Kabina				
Kabel zwisowy				
Zderzaki kabiny				
Akumulator windy				

4. Winda szpitalna, budynek „E”, numer ewidencyjny: 3104000176

1. Udźwig Q= 1600 kg
2. Prędkość v=1m/s
3. Wysokość podnoszenia H=29,55 m
4. Nadszybie H_N=4200 mm
5. Podszybie H_p=2000 mm
6. Liczba przystanków L_p=10
7. Kabina nieprzelotowa 1400x2500x2150 mm
8. Drzwi szybowe automatyczne centralne o szerokości otwarcia 1100x2000mm
9. Drzwi kabinowe automatyczne centralne o szerokości otwarcia 1100x2000mm

Lp	Zespoły dźwigowe	Parametry techniczne zastosowanych podzespołów
1.	Zespół napędowy	elektryczny, ciemny-linowy, realizowany za pomocą wciągarki bezprzekładniowej, zapewniający łagodne starty i zatrzymania, łagodną jazdę kabiny. Moc silnika nie powinna przekraczać 9kW.
2.	Kabina:	Nieprzelotowa o wymiarach SxGxH- 1400x2500x2150 mm
	ściany	segmenty ze stali nierdzewnej fakturowanej
	oświetlenie	Energooszczędne ledowe
	sufit	podwieszony ze stali nierdzewnej
	podłoga	wykładzina antypoślizgowa, cokoły przypodłogowe nierdzewne wymagany atest trudnopalności i oceny higienicznej (załączyć do oferty)
	poręcz	nierdzewna, w przekroju okrągła, na ścianie bocznej i tylniej
	lustro	na tylnej ścianie nad poręczą
	panel dyspozycji	<p>pokrywa ze stali nierdzewnej, wyposażony w przyciski nierdzewne podświetlane z grafiką Braille'a</p> <p>Panel winien zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektroniczny piętrowskazywacz - oświetlenie awaryjne; system oświetlający kabinę w - przypadku braku zasilania z własnego źródła (zasilanie z baterii – 2 godz.) - lampkę przeciążenia - stacyjkę podtrzymywania stanu otwartych drzwi - intercom - system głośnomówiący w kabinie - gong - przyciski: <ul style="list-style-type: none"> * włączający wentylator * przyciski dyspozycji przystanków * otwierania i zamykania drzwi * włączający alarm * włączający Intercom
3.	Rama kabinowa	z chwytaczami 2 kierunkowego działania
4.	Drzwi kabinowe	<p>automatyczne centralne, napęd regulowany falownikiem wyposażone w stalowe prowadnice pod kółka wózków skrzydeł drzwiowych o wymiarach w świetle- szer.1100mm; wysokość 2000mm, skrzydła ze stali nierdzewnej fakturowanej z zabezpieczeniami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kurtyna świetlna - mechanizmy zabezpieczenia przed ściśnięciem <p>Skrzydła drzwi kabinowych w wykonaniu wzmocnionym ze względu na charakter obiektu. Rolki prowadzące w drzwiach szybowych również w wykonaniu wzmocnionym ze względu na przewidywana intensywną pracę dźwigu.</p>
5.	Drzwi szybowe	automatyczne centralne, wyposażone w stalowe prowadnice pod kółka wózków skrzydeł drzwiowych o wymiarach w świetle- szer.1100mm; wysokość 2000mm,

		skrzydła ze stali nierdzewnej fakturowanej .Skrzydła drzwi szybowych w wykonaniu wzmocnionym ze względu na charakter obiektu. Rolki prowadzące w drzwiach szybowych również w wykonaniu wzmocnionym ze względu na przewidywana intensywną pracę dźwigu. Wnętrza otworów drzwiowych wykończone portalami z blachy nierdzewnej.
6.	Piętrowskazywacze	Umieszczone na każdym przystanku określające aktualne położenie dźwigu + strzałki kierunku jazdy, na pietrowskazywaczu dodatkowe informacje dotyczące awarii dźwigu oraz wyłączeniu z eksploatacji.
7.	Kasety wezwań	Kaseta dźwigu wyłączona z grupy sterowana za pomocą biometrycznego systemu dostępu (wraz z identyfikacją) kompatybilnego z już istniejącym systemem w Wojewódzkim szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie, ul. Bialska 104/118.
8.	Wentylacja	Wentylator zamocowany nad dachem kabiny, automatyczny, cichobieżny, czynny podczas awarii zasilania napędu dźwigu plus możliwość włączenia przyciskiem na określony czas
9.	Sterowanie	aparatura sterowa mikroprocesorowa realizująca system sterowania z płynną regulacją prędkości. Prędkość regulowana z zastosowaniem układu sprzężenia zwrotnego z zamkniętą pętlą. Aparatura sterowa ma być wyposażona w przyciski umożliwiające sterowanie kabiny „góra-dół”, przycisk jazdy inspekcyjnej oraz ciekłokrystaliczny wyświetlacz zaistniałych usterek. Sterownik powinien posiadać menu w języku polskim. Preferowana wewnętrzna pamięć umożliwiająca wyświetlenie do kilkudziesięciu usterek wstecz, bez konieczności użycia urządzeń zewnętrznych(np. laptop).Falownik musi być wyposażony w przyciski umożliwiające jego regulację oraz w wyświetlacz usterek i zadanej wielkości elektrycznej(np. wartość bieżąca poboru prądu).Falownik powinien posiadać menu w języku polskim. System sterowania powinien realizować dojazd kabiny do najbliższego przystanku w przypadku zaniku napięcia zasilającego. Ponadto sterowanie ma gwarantować włączenie dźwigu w system p. pożarowy. W przypadku wystąpienia pożaru dźwig zjeżdża na najniższy przystanek i automatycznie otwierają się drzwi. Sterowanie ma być przystosowane do ewentualnego włączenia dźwigu do grupy trzech wind sąsiadujących Sterowanie na Stand-by nie może przekraczać 50W
10.	Przeciążenie	Precyzyjny układ przeciążenia zamontowany w maszynowni pod zespołem napędowym.
11.	Inne funkcje	- portale nierdzewne na wszystkich przystankach - system łączności awaryjnej dla służb ratowniczych(GSM)
12.	Rama przeciwwagi	- wymiana ramy przeciwwagi
13.	Wymiary szybu	„ bez zmian” Wykonawca dokona obmiaru
14.	Roboty dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • prace budowlane i malarskie w szybie i maszynowni dźwigu • oświetlenie szybu oraz maszynowni dźwigu • portale nierdzewne w otworach drzwiowych na wszystkich przystankach

Informacje o zespołach dźwigowych

Nazwa zespołu	Nazwa producenta	Kraj pochodzenie	Typ	Model
Zespół napędowy				
Falownik napędu				
Drzwi kabinowe,				
Falownik drzwi				
Drzwi szybowe				
Rama kabinowa				
Chwytnice w ramie				
Liny nośne				
Zawieszenie linowe ramy i p. wagi				
Tablica sterowa				
Sterownik				
Kabina				
Kabel zwisowy				
Zderzaki kabiny				
Akumulator windy				

.....
miejsowość i data

.....
*Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy*

UMOWA Nr P-8/..... – projekt umowy

zawarta w dniu 2012 r. w, pomiędzy:

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny z siedzibą: 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118, NIP: 573-22-99-604, zwanym dalej „Zamawiającym”, który reprezentuje:

Kazimierz Pankiewicz – Dyrektor Szpitala

a firmą: z siedzibą:
NIP:, KRS, zwaną dalej „Wykonawcą”
którą reprezentuje:

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu pod numerem, zawarta została umowa następującej treści:

§1

1. Przedmiotem umowy jest **„Wymiana pięciu dźwigów szpitalnych oraz jednej windy osobowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118”**.
2. Zakres prac obejmuje: wymianę pięciu dźwigów szpitalnych oraz jednej windy osobowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118, tj. demontaż istniejących dźwigów oraz dostawę i montaż dźwigów ze sterowaniem mikroprocesorowym wraz z wykonaniem niezbędnych robót budowlano - instalacyjnych szybu i maszynowni wind oraz opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej wymienionych dźwigów i odbiór dozorowy (opłacenie kosztów odbioru i rejestracji dźwigu).
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi [Załącznik Nr 1](#) do umowy.

§2

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do **5 dni** od zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego, uwzględniającego wykonanie wszystkich robót objętych szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia o którym mowa w paragrafie 1 ust. 3 umowy.
2. Zaoferowane dźwigi muszą być fabrycznie nowe oraz muszą spełniać wszystkie wymogi obowiązujących norm i spełniać aktualne wymagania techniczne, przepisy BHP, p.poż. oraz posiadać wymagane tymi przepisami atesty, które Wykonawca przekaże Zamawiającemu przy odbiorze końcowym.
3. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.
4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zamiany te będą korzystne dla Zamawiającego i zaakceptowane przez Zamawiającego i będą spełniać wszystkie wymogi obowiązujących norm, aktualne wymagania techniczne, przepisy BHP, p.poż. oraz posiadać wymagane tymi przepisami atesty.
5. Zamiana, o której mowa w ustępie 4 niniejszego paragrafu, może nastąpić na przykład z powodu niżej wymienionych okoliczności:
 - 1) obniżenia kosztu wykonania przedmiotu umowy,
 - 2) kosztu eksploatacji i konserwacji wykonanego przedmiotu umowy,
 - 3) poprawienia parametrów technicznych,
 - 4) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów,

§3

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych powinny spełniać wymogi polskich przepisów, w szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

§4

1. **Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe, które odpowiadać będzie wartości całego zakresu przedmiotu umowy.**
2. Wartość przedmiotu umowy ustala się zgodnie z ofertą, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, na kwotę w wysokości:
 - 1) **cenę brutto** (wraz z podatkiem VAT) w wysokości
słownie złotych:
 - 2) w tym **podatek VAT** w wysokości **...%**, tj.
słownie złotych:
 - 3) **cenę netto** w wysokości
słownie złotych:
3. Kwota określona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty robót i dostaw niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentów wchodzących w skład opisu przedmiotu zamówienia, jak również koszty robót i dostaw w dokumentach tych nie ujęte, a bez których nie można wykonać prawidłowego zamówienia.

§5

1. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę po odbiorze przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem końcowym odbioru robót, o którym mowa w § 9 niniejszej umowy.
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie polecenia przelewu w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, przy czym za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. W przypadku, gdy dzień zapłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to płatność nastąpi w następnym dniu roboczym następującym po tym dniu.
3. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje prawo wstrzymania świadczenia dostaw i robót objętych niniejszą umową. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, Wykonawca może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej.
4. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem jakiegokolwiek czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu tworzącego i wyczerpaniu trybu określonego w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654). Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiegokolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

§6

Termin wykonania przedmiotu umowy strony ustalają **tygodni od** dnia podpisania umowy.

§7

1. Nadzór nad robotami przewidzianymi niniejszą umową z ramienia Zamawiającego pełnić będzie: **Paweł Lelonkiewicz** - Kierownik Sekcji Elektrycznej Zamawiającego.
2. Kierownik Sekcji Elektrycznej Zamawiającego upoważniony jest do nadzorowania i kontrolowania procesu inwestycyjnego w szczególności w zakresie terminów wykonania, kosztów i standardów jakościowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, dokonywania odbiorów częściowych, odbioru końcowego, rozliczania i sprawdzania faktur, sprawdzania dokumentów odbiorowych.
3. Ze strony Wykonawcy nadzór nad realizacją umowy będzie sprawował:
 - 1)
4. Ze strony Wykonawcy funkcje:
 - 1) kierownika budowy sprawował będzie:
 - 2) kierownika robót elektrycznych sprawował będzie:

5. Kierownikiem budowy oraz kierownikiem robót elektrycznych działającymi w imieniu Wykonawcy będą osoby wymienione w Załączniku Nr ... do SIWZ i które zostały przedstawione w ofercie przetargowej.
6. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.
7. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu w następujących okolicznościach:
 - 1) śmierć, choroby lub innych zdarzeń losowych,
 - 2) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
8. W przypadku zmiany osób wymienionych w ust. 3 i ust. 4 niniejszego paragrafu, nowe osoby powołane do pełnienia ww. obowiązków muszą spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla danej funkcji.
9. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego.

§8

1. Wykonawca może zlecić część robót do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, w szczególności niezgodnie z niniejszą umową oraz z obowiązującymi w tej materii przepisami.
2. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy, a przysługujące podwykonawcy na podstawie umów lub umowy zawartej z Wykonawcą, nie mogą być przedmiotem jakiegokolwiek czynności prawnej mającej na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu tworzącego i wyczerpaniu trybu określonego w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
3. Ponadto bez zgody Zamawiającego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy a przysługujące podwykonawcy na podstawie umów lub umowy zawartej z Wykonawcą nie mogą stanowić przedmiotu poręczenia określonego w art. 876 do 887 Kodeksu Cywilnego ani jakiegokolwiek innej czynności prawnej lub faktycznej zmieniającej strony stosunku zobowiązaniowego wynikającego z realizacji niniejszej umowy.

§9

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie całego przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.
2. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia końcowego odbioru przedmiotu umowy, w ciągu **3 dni** od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru.
3. Data podpisania protokołu końcowego przez UDT oraz przedstawiciela Zamawiającego jest datą zakończenia realizacji przedmiotu umowy.
4. Razem z protokołem odbioru końcowego odbioru robót, Wykonawca przekaże Zamawiającemu :
 - 1) oryginał dziennika budowy,
 - 2) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, gwarancje na materiały i urządzenia oraz inne dokumenty, objęte szczegółowym przedmiotem zamówienia, pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,
 - 3) oświadczenie kierownika budowy i kierowników robót, o zgodności wykonania przedmiotu umowy ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.

§10

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu **rękojmi za wady** fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi **1 rok** licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy.
2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona przez udzielenie **3-letniej gwarancji** za wady fizyczne każdego z elementów

przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które producenci udzielają innej gwarancji, lecz nie krócej niż 2 lata od daty odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia umowy.

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.
4. W okresie obowiązywania gwarancji, Wykonawca zapewni autoryzowaną bezpłatną obsługę serwisową wymienionych dźwigów i windy osobowej przez uprawnioną jednostkę – przez 24 godziny na dobę, w tym również w dni wolne od pracy i święta.
5. Każdy dzień przestoju dźwigów lub windy spowodowany ich niesprawnością, przedłuży okres obowiązywania gwarancji.
6. Czas przystąpienia serwisu do usunięcia awarii, od chwili telefonicznego zgłoszenia potwierdzonego na piśmie nie może być dłuższy niż 3 godziny. Usunięcie awarii następować będzie w ciągu 1 doby od telefonicznego zgłoszenia o którym mowa w zdaniu poprzedzającym ustępu 6 niniejszego paragrafu.
7. W przypadku przeprowadzenia dwóch kolejnych napraw dźwigów lub windy w okresie gwarancji, a nie wynikających z winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany uszkodzonego urządzenia (podzespołu) dźwigu lub windy na nowe, wolne od wad. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji przez Zamawiającego, a w szczególności postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi.
8. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie gwarancyjnym ponosi Wykonawca.

§11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
 - 1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
 - 2) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
 - 3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni.
 - 4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwe, niezgodne z warunkami przetargu, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt. 2)-4) niniejszego paragrafu, winno nastąpić na piśmie, w terminie 3 dni od powzięcia wiadomości o przyczynach odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu, w ciągu 3 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Wykonawca sporządzi, przy udziale Zamawiającego, protokół inwentaryzacji robót będących w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy.

§12

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej wymienionych przypadkach i wysokości:
 - 1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 niniejszej umowy,
 - 2) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia,
 - 3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 4) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego, określonego w § 4 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - 5) za opóźnienie w wykonaniu czynności, o których mowa w paragrafie 10 ust. 6 niniejszej umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,
2. Kary umowne płatne będą w ciągu 7 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej obejmującej naliczaną karę umowną.

3. Zamawiający ma prawo potrąceń kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt. 1), 2) i 3) niniejszego paragrafu, z wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.
4. Zapłata kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przekraczającego jej wysokość odszkodowania na zasadach ogólnych.

§13

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) .
2. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiającemu kopie polisy ubezpieczeniowej.

§14

Protokół koordynacyjny dla Wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie stanowi Załącznik Nr ... do niniejszej umowy.

§15

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie wszystkie odpowiednie przepisy prawa, mające związek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

§16


Ewentualne spory, jakie mogą wynikać z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie Dokument Zintegrowanego Systemu Zarządzania	
	ZAL-105-000-001 Protokół koordynacyjny dla wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala	Nr edycji: 1 Strona 1 i 2

W związku z wdrożeniem w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001) zobowiązuje się wykonawców zewnętrznych wykonujących prace na terenie Szpitala do stosowania poniższych zasad:

1. Przed przystąpieniem do realizacji zadania wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań funkcjonującego w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, a w szczególności do:
 - 2.1. Przestrzegania przez podległe osoby ogólnych przepisów oraz zasad BHP i Ppoż.
 - 2.2. Organizacji stanowisk roboczych – zgodnie z ww. przepisami.
 - 2.3. Zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami wewnętrznymi BHP i Ppoż. oraz wysłuchanie niezbędnych wyjaśnień osoby nadzorującej.
 - 2.4. Przeprowadzenia uzupełniającego instruktażu stanowiskowego uwzględniającego wymogi instrukcji BHP i Ppoż.
 - 2.5. Zobowiązania osób bezpośrednio nadzorujących wykonawstwo do stosowania się do szczegółowych uwag i zaleceń otrzymywanych od osoby zlecającej wykonanie prac oraz od służby BHP.
 - 2.6. Właściwej gospodarki odpadami:
 - prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,
 - gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,
 - usuwania odpadów z terenu przedsiębiorstwa,
 - uzgodnienia sposobu i miejsca tymczasowego gromadzenia i postępowania z odpadami niebezpiecznymi.
 - 2.7. Zabezpieczenia terenu przed skażeniem substancjami niebezpiecznymi.
 - 2.8. Zabezpieczenia terenu Szpitala przed niepożądanymi emisjami pyłów i gazów.
 - 2.9. Realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej i innych surowców.
 - 2.10. Stosowania przy realizacji zadań sprzętu sprawnego technicznie:
 - bez wycieków oleju,
 - spełniającego wymogi BHP i prawa o ruchu drogowym.
 - 2.11. W przypadku zaistniałej awarii natychmiast powiadomić służby BHP, w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych - jeżeli nastąpi niekontrolowany wyciek oleju należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować do utylizacji.
 - 2.12. Utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.
 - 2.13. Uporządkowania terenu po zakończeniu przedsięwzięcia.
3. Kierownictwo przedsiębiorstwa, któremu Szpital zlecił wykonanie prac na swoim terenie odpowiada w całości za prewencję BHP i Ppoż. oraz postępowanie powypadkowe dotyczące swoich pracowników.
4. Kierownictwo wymienione w punkcie 3 zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania również służb BHP o zaistniałym wypadku / zdarzeniu potencjalnie wypadkowym z udziałem swoich pracowników.
5. Szpital zastrzega sobie prawo kontroli realizacji powyższych zobowiązań przez swoich przedstawicieli.

6. Wykonawcy prac zobowiązują się do natychmiastowego usunięcia z terenu organizacji osób, wskazanych przez Kierownictwo Szpitala.

Oświadczam, że przyjmuję zasady ustalone w niniejszym protokole.

Wykonawca:

Zlecający:

Przedstawiciel Wykonawcy:		Przedstawiciel Szpitala:	Artur Piekacz
Data:		Data:	
Podpis		Podpis	