

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa  
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia 8 czerwiec 2012 r.

**Oznaczenie sprawy: W.Sz.S. DDZ/2411/P-8/044/ 1215 /12**

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie  
zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów do prowadzenia napraw instalacji wodno- kanalizacyjnych; klimatyzacji i gazów medycznych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie według Załącznika Nr 1 do SIWZ pakiety od 1 do 5

### **WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ**

W związku z art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. 2010/113/759 ze zm., Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **Dotyczy Pakietu Nr 1 : materiały wodno – kanalizacyjne**

**Pytanie 1 :** pozycja nr 5 ,bateria stojąca czy ścienna?

**Odpowiedź :** Bateria zlewozmywakowa łokciowa ścienna.

**Pytanie 2 :** pozycja nr 73 ,jaka gramatura pasty ?

**Odpowiedź :** Gramatura pasty 360g.

**Pytanie 3 :** pozycja nr 109 , czy zlew nakładany na szafkę czy wpuszczony w blat ?

**Odpowiedź :** Zlewozmywak nakładany na szafkę.

**Pytanie 4:** pozycja nr 19 , czy gniazdo ma być zakończone gwintem czy bosa rurka.?

**Odpowiedź :** Gniazdo do syfonów umywalkowych zakończone bosa rurka.

**Pytanie 5:** pozycja nr 90 , rury pex o średnicy fi 22 nie występują , posiadamy rury o średnicy fi 20?

**Odpowiedź :** Rury pex o średnicy fi 20.

**Pytanie 6 :** pozycja nr 91 , rury pex o średnicy fi 28 nie występują , posiadamy rury fi 26?

**Odpowiedź :** Rury pex o średnicy fi 26.

**Pytanie 7:** pozycja nr 174,175,176 , złączki mają być systemu skręcanego czy zaprasowywanego ?

**Odpowiedź :** Pozycja 174,175,176, złączki – złączki mają być systemu skręcanego.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora  
ds. Techniczno-Eksploatacyjnych  
mgr inż. Wojciech Prosiński