

Zamawiający:  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny  
ul. Bialska 104/118,42-200 Częstochowa  
tel. i faks: 34/ 367-37-53

Częstochowa, dnia 08-09-2014r.

**Oznaczenie sprawy:**  
**DAZ.26.072.2014**

L.dz. 1937/14

### **Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup i montaż zasilaczy awaryjnych UPS, baterii akumulatorowych oraz urządzeń klimatyzacyjnych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ**

W związku z art. 38 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), Zamawiający udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

#### **Pytanie nr 1**

Zamawiający wymaga dostawy zasilaczy UPS od jednego producenta ze względu na potrzebę zarządzania poprzez sieć ethernet jednym programem nadzorującym.

Czy Zamawiający z powodu ograniczeń technicznych oraz bardzo ograniczonej ilości na rynku UPSów o mocy 20kVA o fazowości 1/1 dopuści model innego producenta niż pozostałe zaoferowane, który będzie skomunikowany za pomocą sieci Ethernet odrębnym programem zarządzającym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza.

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści zasilacz UPS 20kVA/16kW o fazowości 1/1 o poniższych parametrach?

	<b>PARAMETR</b>	<b>WYMAGANIA MINIMALNE</b>
1.	Data produkcji	wyprodukowany nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem
2.	Moc wyjściowa	20kVA/16kW
3.	Konfiguracja fazowa	1/1
4.	czas podtrzymania minimum	30min
5.	Napięcie wejściowe	220/230/240V
6.	Częstotliwość napięcia wejściowego	45-65 Hz
7.	Kształt napięcia	Sinusoidalny
8.	Znamionowe napięcie wyjściowe	230 V
9.	Rodzaj przetwarzania energii	podwójne, true on-line (VFI-SS-111)
10.	Zniekształcenia napięcia wyjściowego THDu	< 3%
11.	Współczynnik szczytu PF	0,8
12.	Przebieżalność	105%-110%: 5min, 110%-130%: 1min, 130%-150%: 10s, >150% : 100ms
13.	Bypass	Automatyczny statyczny oraz ręczny bezprzerwowo
14.	Funkcja w tzw. trybie ECO bez przetwarzania energii	Tak
15.	Sprawność całkowita dla podwójnego przetwarzania energii przy 100% obciążenia	> 93%
16.	Sprawność w trybie ECO	> 97%
17.	Możliwość pracy równoległej	poprzez podłączenie dwóch tego typu jednostek
18.	Czas pracy z baterii (moc czynna/czas) dla 100 % obciążenia	30 minut
19.	Akumulatory	40szt. MWL 40Ah
20.	Możliwość zwiększenia czasu podtrzymania	Tak

21.	umiejscowienie akumulatorów	na zewnętrznych stojaku, połączone kablami z oczkowymi końcówkami
22.	Żywotność akumulatorów projektowana wg Eurobat	10-12 lat
23.	Sygnalizacja, interfejs użytkownika	dźwiękowa i optyczna, pulpity z wyświetlaczem LCD z jęz. angielskim
24.	Interfejs komunikacyjny	RS232, USB, sieciowa karta zarządzająca SNMP/HTTP
25.	EPO	tak
26.	Przełącznikowe wyjścia programowalne	tak
27.	Typ obudowy	stojąca, na kółkach w tym dwa skrzętnie
28.	Temperatura pracy	0 - 40 °C
29.	Wymiary urządzenia	350 x 706 x 815,5
30.	Gwarancja	5 lat na elektronikę, min. 2 lata na akumulatory
31.	Serwis producenta autoryzowany z siedzibą na terenie Polski	potwierdzony oświadczeniem producenta
32.	Czas reakcji/ Dostępność podzespołów zamiennych oraz czas naprawy	24h / 5dni
33.	Gwarancja dostępności części zamiennych	do 10 lat
34.	Przeglądy serwisowe w ciągu 5 lat raz w roku	Tak
35.	Certyfikaty niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi	ISO 9001 dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisu
36.	Oświadczenie producenta	deklaracja CE wystawiona w oparciu o obowiązujące normy (LVD, EMC)
37.	Oświadczenie producenta	dostarczane urządzenia będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej, niż na 6 miesięcy przed ich dostarczeniem
38.	Oświadczenie producenta	sprzęt i oprogramowanie będzie pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza dla zasilacza 20kVA o fazowości 1/1 moc wyjściową 20kVA/16 kW. Pozostałe parametry dla zasilacza 20kVA o fazowości 1/1 pozostają bez zmian.

**Konieczne jest bezwzględne ujęcie w składanych ofertach zmian wprowadzonych do SIWZ w wyniku udzielonych wyjaśnień niniejszym pismem.**

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert umożliwiając Wykonawcom uwzględnienie w ofertach wprowadzenie zmian treści SIWZ. Zamawiający wyznacza termin składania ofert na dzień **11-09-2014 do godz. 10:00.**

Zamawiający wyznacza termin otwarcia ofert na dzień: **11-09-2014 r. o godz. 11:00**

**DYREKTOR**  
**Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego**  
**im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie**  
**lek. med. Barbara Magnuszewska–Pankiewicz**

.....  
podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej