

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118
tel. i faks: (34) 367-36-74; e-mail: szp@data.pl

Częstochowa, dnia 22 września 2016 r.

Znak sprawy: DAZ.26.083.2016 r.
L. dz. 2401/2016r.

WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **„Zaprojektowanie i wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz wykonaniem robót budowlanych** celem modernizacji istniejących pomieszczeń zlokalizowanych na III piętrze w obiekcie przy ul. PCK 7 z przeznaczeniem na Oddział Pediatriczny, Pracownię Endoskopii, Bronchoskopii i USG w ramach zadania pn. **„Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na III p. w obiekcie przy ul. PCK 7 z przeznaczeniem na Oddział Pediatriczny, Pracownię Endoskopii, Bronchoskopii i USG w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie”**, dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ - 2

Zamawiający informuje, że wpłynęły do Zamawiającego pytania odnośnie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w w/w przedmiocie postępowania. Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 38 ust. 1 i ust. 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, udziela odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

Pytanie Nr 1:

Czy Zamawiający wymaga we wszystkich gabinetach zabiegowych projektowanej powierzchni Oddziału zastosowanie systemu przeciwpożarowego IT.

Odpowiedz:

Zamawiający nie przewiduje systemu przeciwpożarowego IT w projektowanej części Oddziału Pediatricznego. Natomiast w części gabinetów Pracowni Endoskopii, Bronchoskopii i USG wymaga się zastosowania systemu przeciwpożarowego IT dającego możliwość zainstalowania niezbędnej ilości gniazd do podłączenia aparatury medycznej wykorzystywanej w danym gabinecie.

Wyjaśnienia treści SIWZ stanowią jej integralną część i zamieszczone zostały na stronie internetowej Zamawiającego, na której jest udostępniona SIWZ tj. www.szpitalparkitka.com.pl.

Dotychczasowy termin składania ofert, tj. w dniu 27.09.2016 r. o godzinie 10:00 nie ulega zmianie. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10:15 w Dziale Zamówień Publicznych w pokoju 310 [II piętro].

Informujemy, że dotychczas nie przekazano SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

DYREKTOR

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

lek. med. Barbara Magnuszewska-Pankiewicz

.....
Podpis Dyrektora Szpitala