



LEGENDA:

— CZYNNIK CHŁODNICZY (PROWADZIC POD STROPEK)
 — ZMIANA TRASY RUROCIĄGU W DOL

— CIĄG 1/4"
 — CIĄG 3/8"
 — WYMIAROWANIE TRASY RUROCIĄGU:
 NAD LINIĄ ŚREDNICA RUROCIĄGU CZYŚCOWEGO
 POD LINIĄ ŚREDNICA RUROCIĄGU GAZOWEGO

— SKROPIJNY

ETKIETA POMIĘSZCZENIA ZAWIERA:
 — NUMER POMIĘSZCZENIA [NR]
 — NAZWE POMIĘSZCZENIA [NAZWA]
 — BRANŻE (JEŚLI WYSTĘPUJE):

• CHŁODZENIE
 — [TWC] TEMPERATURA WEWNĘTRZNA W OKRESIE LETNIM
 — [ZCh] ZAPOTRZEBOWANIE NA CHŁÓD (kW)

UWAGI:

1. PRZEŚCIGNA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE W RUDZE OSŁONOWEJ STALOWEJ
2. SKROPIJNY ODPROWADZIC DO NAJBLIŻSZEGO ODPYWU LUB UNIWYALKI RUROCIĄGEM PP 25mm ZE SPADKIEM MIN. 0,5% W KIERUNKU ODPYWU

WŁĄCZENIE PODEJŚCIA POD SKROPIJNY DO ODPYWU ZLEWU LUB UNIWYALKI

