

Zamawiający:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny
ul. Bialska 104/118, 42-200 Częstochowa
tel. i faks: (34) 367-36-74

Częstochowa, dnia 31 maja 2012 r.

Znak sprawy: W.Sz.S./DDZ-2411/P-8/**037/12/1125**

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim dla zadania: Przebudowa Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Pododdziałem Patologii Ciąży w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie przy ul. Bialskiej 104/118

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie, ul. Bialska 104/118, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.) udziela odpowiedzi na zadane zapytania:

Pytanie Nr 1

Czy na danym terenie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie. Jeśli nie, to czy Zamawiający posiada decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego ? Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedz:

Nie dotyczy – ta sama funkcja użytkowa.

Pytanie Nr 2

Prosimy o zamieszczenie inwentaryzacji na stronie internetowej.

Odpowiedz:

Szpital nie posiada inwentaryzacji w formie elektronicznej, więc nie zamieścimy jej na stronie internetowej – zalecana wizja lokalna w godz. od 8.00 do 14.30, kontakt z osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami ze strony Zamawiającego: mgr inż. Ireneusz Charaziak

Pytanie Nr 3

W jakiej formie Zamawiający posiada inwentaryzację ? Czy są to pliki edytowalne dwg, czy też dokumentacja papierowa?

Odpowiedz:

Szpital posiada archiwalną inwentaryzację w formie papierowej.

Pytanie Nr 4

Jakiego typu jest ogrzewanie w istniejącym budynku ?

Odpowiedz:

Ogrzewanie jest centralne z grzejnikami żeberkowymi wyposażonymi w głowice termostatyczne.

Pytanie Nr 5

Czy przewiduje się wykonanie klimatyzacji, czy też wentylacji mechanicznej ? Na jakiej powierzchni ?

Odpowiedz:

Nie przewiduje się klimatyzacji i wentylacji mechanicznej w przebudowywanych Oddziałach Ginekologii oraz Patologii Ciąży.

Na sali operacyjnej do cięć cesarskich istnieje pełna instalacja klimatyzacyjna nawiewno - wywiewna i ona pozostaje.

Wnioskuje się natomiast o wzmocnienie instalacji wentylacji grawitacyjnej poprzez montaż wentylatorów kanałowych typu Silent w węzłach sanitarnych

Pytanie Nr 6

Prosimy o określenie czasu, w jakim Zamawiający zaakceptuje bądź zgłosi uwagi do przedstawionej dokumentacji.

Odpowiedz:

3 dni. w trakcie realizacji dokumentacji należy wyjaśniać wszelkie wątpliwości.

Pytanie Nr 7

Czy w skład nadzoru autorskiego wchodzi wykonanie ewentualnych projektów zamiennych oraz uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę ?

Odpowiedz:

Patrz § 3 projektu umowy.

Pytanie Nr 8

Czy budynek przeznaczony do przebudowy jest objęty ochroną konserwatorską (wpisany do rejestru lub wykazu zabytków) ?

Odpowiedz:

Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską.

Pytanie Nr 9

Czy Zamawiający posiada warunki oraz zapewnienia od poszczególnych dostawców mediów ? Po czyjej stronie leży wystąpienie o nie ?

Odpowiedz:

Zamawiający posiada umowy na dostarczanie mediów: energii elektrycznej, ciepłej wody i gazu ziemnego, nie nastąpi zwiększenie zapotrzebowania na ww. media

Pytanie Nr 10

Prosimy o udostępnienie na stronie załączników do specyfikacji w wersji edytowalnej.

Odpowiedz:

Zamawiający udostępni Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji edytowanej

Pytanie Nr 11

Ile należy przyjąć nadzorów autorskich ?

Odpowiedz:

Patrz § 3 projektu umowy.

Pytanie Nr 12

Jak długo będzie realizowana inwestycja ?

Odpowiedz:

Do końca 2012 r.

Pytanie Nr 13

Czy w okresie 60 dni przewidziane jest również uzyskanie pozwolenia na budowę ? Zazwyczaj trwa to około dwóch miesięcy.

Odpowiedz:

Nie, patrz w SIWZ - § 4.

Pytanie Nr 14

Czy projektant jest zobowiązany do uzyskania niezbędnych warunków (wod.-kan., elektr., c.o., telekomun.) ?

Odpowiedz:

NIE.

Pytanie Nr 15

Czy w przebudowanych Oddziałach będą niezbędne gazy medyczne ?

Odpowiedz:

TAK.

Pytanie Nr 16

Czy będzie konieczność wykonania mapy dla celów projektowych ?

Odpowiedz:

NIE.

Pytanie Nr 17

Czy opracowanie będzie musiało mieć uzgodnienie z ZUD-em ?

Odpowiedz:

NIE.

Z poważaniem
DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP
Kazimierz Pankiewicz